


- UWAGI:
- ZASTOSOWAĆ RURY PVC-U LITE TYP CIĘŻKI SN8, SDR34:
 - a) Ø160 x 4,7mm,
 - przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
 - rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.15cm, zasypka grubości 30cm,
 - przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezinventaryzowanego,
 - na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
 - skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

<div>GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec NIP: 575-188-63-32 REGON: 243102850</div>	Zamawiający: Gmina Boronów ul. Dolna 2, 42-283 Boronów	
	Nazwa opracowania: "Budowa i odwodnienie ul. Wiśniowej w Boronowie"	
Opracował:	Nazwiska	Podpis
Projektant	mgr inż. R. Golaś Upr. Nr.: SLK/6594/PWBS/17	
Współpraca	inż. Ł. Sukiennik	
		Tytuł rysunku: Profile przebudowywanej kanalizacji sanitarnej
		Data: 05.2019r.
		Skala 1:100 1:250
		Nr rys. KD4