



SPOSÓB OZNACZANIA TAŚMĄ OSTRZEGAWCZĄ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ORAZ ZASUWY




ŁĄCZENIE TAŚM OSTRZEGAWCZYCH



Taśmę ostrzegawczą połączyć nakładając dwa końce na zakładkę, na długości 30cm. Łączenie taśmy wykonać przy użyciu zszywek nierdzewnych.

ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA RUROCIĄGU Z KABLEM ELEKTROENERGETYCZNYM/TELETECHNICZNYM



INWEST-SANIT Mariusz Pogoda 42-287 Kamieńskie Młyny/Lubsza, ul.Tysiąclecia 56, NIP 575-134-57-65, e - m a i l : inwest.sanit@gmail.com, tel . 668 300 062 .			
TEMAT ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY WIŚNIOWEJ W BORONÓWIE			
ADRES INWESTYCJI 42-283 Boronów, ul. Wiśniowa, obręb: Boronów 0001., jedn. ew.: Boronów			
INWESTOR GMINA BORONÓW ul. Dolna 2 42-283 Boronów			
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMATY SZCZEGÓŁOWE			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. NR EWID.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rafał Golaś	SLK/6594/PWB/17	
BRANŻA	SANITARNA	SKALA / PODZIAŁKA	FAZA
		-/-	PBW
DATA	2019 GRUDZIEŃ		NR RYS.
			7