

Boronów, dnia 27.04.2020 r.

GKiZP.7021.4.7.2020

TG PROJEKT

Tomasz Gasiak

ul. Lompy 25

42-287Lubsza

Urząd Gminy Boronów podaje warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grojcu”.

1. Wymagania ogólne:

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej powinna spełniać wymagania norm:

- 1) PN-EN 476 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”,
- 2) PN-EN 752 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne”,
- 3) Wszystkie materiały stosowane do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej muszą być zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, producent jest obowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania jakością.

2. Trasę kanalizacji sanitarnej należy projektować zgodnie z poniższymi zasadami:

- 1) Przewody lokalizować w terenie ogólnodostępnym w liniach rozgraniczających ulic lub w lokalnych ciągach komunikacyjnych.
- 2) Kanały sytuować pod jezdnią lub w poboczu jezdni. Lokalizacja w pasie drogowym musi być zgodna z zapisami ustawy o drogach publicznych oraz uzgodnieniami z zarządcą drogi.
- 3) W przypadku usytuowania kanałów w terenie prywatnym nieruchomości należy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości.
- 4) Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej należy zachować minimalne odległości w rzucie poziomym od innych przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- 5) Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej śr. 200 mm należy włączyć do istniejącej studni opisanej na mapie rzędnymi 306,32/303,86 usytuowanej **w działce 224 obręb Babienica stanowiącej drogę Gminy Woźniki (ul. Słoneczna).**
- 6) Sieć należy prowadzić na przedłużeniu ul. Słonecznej działka ewidencyjna nr 224. Kanalizację sanitarną zakończyć studnią na wysokości działki nr 682/75. Należy zaprojektować studnie rewizyjne PP Ø 600mm.

- 7) Projektowane przyłącza do przyległych działek o numerach ewidencyjnych 663/75, 686/75, 685/75, 684/75, 683/75, 682/75 obręb 240702_2.0001(Boronów) rozprowadzić śr. 160 mm i zakończyć studzienką 315-425 mm w posesji w odległości ok. 1 m za granicą nieruchomości, ich lokalizację uzgodnić z właścicielami.
- 8) Długość projektowanej sieci około 125 mb.

3. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od daty wydania.

Z poważaniem:


WÓJT
Krzysztof Bełka