


- UWAGI:
- ZASTOSOWAĆ RURY PVC-U LITE TYP CIĘŻKI SN8, SDR34:
 - a) Ø160 x 4,7mm,
 - a) Ø200 x 5,6mm,
 - c) Ø500 x 14,6mm.
 - przed przysiępieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
 - turu układać na zagęszczonej podosypie płaskowej gr. 15cm, zasypka grubości 30cm,
 - przed przysiępieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg ułożenia podziemnego - należy wykonać przekroję kontrolne. Nie wykluza się istnienia ułożenia podziemnego niezawierzanego,
 - na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
 - skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

<div><div>G&A&M Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lublino</div><div>Opracował: mgr inż. R. Gąsiek</div><div>Projektant mgr inż. R. Gąsiek</div></div>		Zamawiający: gmina Borowów ul. Dobra 2, 42-283 Borowów		Nazwa opracowania: Rozbudowa ulicy Korfińskiego w Borowie	
Sprawdził: inż. J. Biela		mgr inż. R. Gąsiek		Typ rysunku:	
Data: 11.2020r.		Skala: 1:100		Nr rys.:	
				3.2	

Profile kanalizacji deszczowej