



**UWAGI:**

- **ZASTOSOWAĆ RUROCIĄGI PE-HD 100, SDR 17, PN10 o wymiarach:**
  - a) Ø110 x 6,6mm**
- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
- rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.10cm, zasypka grubości 20cm powyżej wierzchu rury,
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego, niezainwentaryzowanego,
- na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
- skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednostka projektowa:		
Inwestycja:		
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY BOCZNEJ OD WIŚNIOWEJ W BORONOWIE		
Inwestor:		
GMINA BORONÓW UL. DOLNA 2, 42-283 BORONÓW		
adres Inwestycji:		data:
42-283 BORONÓW, droga boczna ul. Wiśniowej, obręb: 0001 Boronów, karta mapy 1		01-2022r.
specjalność:		skala:
SANITARNA		1:100-1:500
PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU		nr rys:
		1
Projektował:	Nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Rafał Golaś	SLK/6594/PWBS/17	
Sprawdził:	Nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Kamil Woszczyk	LOD/3907/PWBS/19	