

INWESTOR:

GMINA Boronów

Ul. Dolna 2

42-283 Boronów.

ADRES INWESTYCJI:

Droga boczna do ul. Wiśniowej w Boronowie;

Dz. nr 277/137; 768/137; 276/137; 1481/137; 1498/137; 1494/137; 1491/137;
1489/137; 1492/137; 1487/137; 1485/137; 170/137;

Obr. Ewid. Boronów, 240702_2.0001,

Jedn. Ewid. Boronów, 240702_2,

Karta mapy: 1.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Podkład drogowy,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Obowiązujące normy i przepisy,
- Mapa do celów projektowych,
- Uzgodnienia branżowe.

OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Projektuje się budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej ul. Wiśniowej w Boronowie. Opracowanie ma na celu uzbrojenie terenu nowo-projektowanej drogi bocznej ul. Wiśniowej. Projekt drogowy wraz z kanałem deszczowym stanowi odrębne opracowanie. Odcinki kanalizacji sanitarnej wykonać z rur litych typu ciężkiego SN8; sieć wodociągową wykonać z rur PE-HD100 PN10. Sieci układać ze spadkami zgodnymi z profilami podłużnymi zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym.

UWAGI KOŃCOWE

- Podczas wykonywania robót stosować zabezpieczenia wykopów i oznakowanie miejsc prowadzonych prac.
- Całość robót wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
- Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.