

STAROSTA LUBLINECKI  
ul. Paderewskiego 7  
42-700 Lubliniec  
WGK.6630.161.2020

STAROSTA LUBLINECKI  
ul. Paderewskiego 7  
42-700 Lubliniec

Lubliniec dnia 31.12.2020 r.

KOPIA

## Protokół z narady koordynacyjnej 161/2020

Sposób przeprowadzenia narady : przy pomocy środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca : MPJ projekt Rafał Popiołek, 42-700 Lubliniec ul. Ogrodowa 7a/8

Przedmiot narady : sieć energetyczna oświetleniowa w m. Boronów przy ulicy Smółki

Przewodniczący narady : Tomasz Hadzik –Geodeta Powiatowy

Stanowiska uczestników narady :

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel ( imię i nazwisko)	Uwagi
1	STAROSTA LUBLINECKI ul. Paderewskiego 7 42-700 Lubliniec	z up. STAROSTY Tomasz Hadzik Geodeta powiatowy	Część uczestników narady koordynacyjnej wyraziło swoje uwagi do koordynacji. Pozostali powiadomieni uczestnicy nie brali udziału w naradzie. Uwagi do koordynacji poszczególnych uczestników zawierają załączniki do protokołu. Przy projektowaniu i realizacji innych obiektów budowlanych należy mieć na uwadze zapisy § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA LUBLINECKI  
ul. Paderewskiego  
42-700 Lubliniec

Dotyczy: narada koordynacyjna w dniach 18-30.12.2020 r.

Temat nr 161/2020

Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piśmie z dnia 9 października 2020 r.,  
sygnatura TD/OCZ/OMD/2020-10-09/0000001 (uzgodnienie nr TD/OCZ/OMD/UB/JS/488/2020).

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Częstochowie  
Wydział Dokumentacji

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Częstochowie  
Starszy Specjalista ds. Dokumentacji

*Sen*  
Józef Sier

Dotyczy: Narady koordynacyjnej z dn. 18.12.2020r.

STAROSTA LUBLINECKI  
ul. Paderewskiego 7  
42-700 Lubliniec

Nazwa instytucji	Imię i Nazwisko, stanowisko służbowe
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gazownia w Tarnowskich Górach	<b>Tomasz.Przybylek</b> Elektronicznie podpisany przez Tomasz.Przybylek Data: 2020.12.29 13:43:57 +01'00'
Nr tematu	Stanowisko/uwagi
WGK.6630.166.2020	Projekt należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Zabrze, ul. Mikulczycka 5
WGK.6630.165.2020	Uzgodniono pozytywnie. Miejsca skrzyżowań lub zbliżeń z istniejącą siecią gazową zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace prowadzić pod odpłatnym nadzorem Gazowni w Tarnowskich Górach, ul. Nakielska 49.
WGK.6630.164.2020	Projekt należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Zabrze, ul. Mikulczycka 5
WGK.6630.163.2020	Uzgodniono bez uwag
WGK.6630.162.2020	Uzgodniono bez uwag
WGK.6630.161.2020	Uzgodniono bez uwag
WGK.6630.160.2020	Uzgodniono bez uwag
WGK.6630.159.2020	Uzgodniono bez uwag
WGK.6630.158.2020	Projekt należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Zabrze, ul. Mikulczycka 5
WGK.6630.157.2020	Projekt należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Zabrze, ul. Mikulczycka 5
WGK.6630.156.2020	Projekt należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Zabrze, ul. Mikulczycka 5
WGK.6630.155.2020	Uzgodniono bez uwag

**Dotyczy : narada koordynacyjna z dnia 18.12.2020-30.12.2020r.**

1. 155/2020 – brak uwag
2. 156/2020 – brak uwag
3. 157/2020 – brak uwag
4. 158/2020 – brak uwag
5. 159/2020 – brak uwag
6. 160/2020 – brak uwag
7. 161/2020 – brak uwag
8. 162/2020 – brak uwag
9. 163/2020 – brak uwag
10. 164/2020 – brak uwag
11. 165/2020 – brak uwag
12. 166/2020 – brak uwag

Pozdrawiam,

**Maciej Gepfert**

*Kierownik Referatu zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną*



**Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego**

**Departament Cyfryzacji i Informatyki**

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Tel. +48 32 77 40 270

**Dotyczy : narada koordynacyjna z dnia 18.12.2020-30.12.2020r.**

**STAROSTA LUBLINECKI**  
**ul. Paderewskiego**  
**42-700 Lubliniec**

**Listę tematów od numeru 155 do 166 przedstawionych na naradzie zgodnie z załącznikiem opiniujemy bez uwag.**

Pozdrawiam,

Tomasz Głogowski

Młodszy Specjalista

TJE Częstochowa

e-mail: [tomasz.glogowski@gaz-system.pl](mailto:tomasz.glogowski@gaz-system.pl)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach

ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany

tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60



Tarnowskie Góry, dnia 2020-12-21

**Wydział Geodezji**  
**Starostwo Powiatowe w Lublińcu**  
ul. Paderewskiego 7  
42-700 Lubliniec

Nr sprawy: WS.KD.S51-28/20

Temat: Narada koordynacyjna z dnia 30.12.2020r.

Do tematu 161/2020 uwaga:

Zachodzi kolizja inwestycji z kablem światłowodowym w rurociągu ziemnym 2xRHDP32/2,9 w rejonie ul. Smółki w Boronowie.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych własności spółki MIDIKO należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable światłowodowe lub rurociągi będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować w przepuście z rury osłonowej z uwzględnieniem zapasowego wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować rury ochronne o średnicy minimum 110 mm grubościennne. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Zlecić Spółce MIDIKO Tarnowskie Góry płatny nadzór nad robotami. W przypadku uszkodzenia lub nielegalnego wejścia na nasze urządzenia, sprawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii, kosztami przywrócenia do stanu pierwotnego oraz kosztami roszczeń naszych klientów.

Dane firmy : MIDIKO Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry , ul. Grodzka 1, NIP 664-19-13-430, REGON 292339924

Kontakt: tel: (32) 450-89-90, fax: (32) 450-89-91, e-mail: sekretariat@midiko.net.pl

Wytyczne:

1. W przypadku występowania kabli światłowodowych lub rurociągów zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii - zabrania się odkrywania czynnych kabli światłowodowych lub rurociągów.
2. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenie urządzeń telekomunikacyjnych oraz ustalić płatny nadzór służb technicznych.
3. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach telekomunikacyjnych będących

własnością MIDIKO Sp. z o.o. należy wykonywać z zachowaniem ostrożności pod nadzorem służb technicznych firmy, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.

4. Prace przy urządzeniach telekomunikacyjnych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
5. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli światłowodowych lub rurociągów - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm - oraz innych utrudnień technicznych (np. studnie, mufy, zasobniki) należy przewidzieć możliwość zabezpieczenia lub przebudowy. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie szczegółowych Warunków Technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolizji kabli światłowodowych lub rurociągów.

Pozostałe tematy: nr WGK.6630.155.2020  
nr WGK.6630.156.2020  
nr WGK.6630.157.2020  
nr WGK.6630.158.2020  
nr WGK.6630.159.2020  
nr WGK.6630.160.2020  
nr WGK.6630.162.2020  
nr WGK.6630.163.2020  
nr WGK.6630.164.2020

bez uwag.

Z poważaniem

  
inż. Krzysztof Dorociak

**MIDIKO Sp. z o.o.**

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1  
NIP 6641913430, Regon 292339924  
KRS 0000033657, tel. 32 450 80 00

## WODOCIĄGI, KANALIZACJA I INSTALACJE SANITARNE

Lubliniec, 18 grudnia 2020 r.

Starosta Powiatu Lublinieckiego  
Starostwo Powiatowe w Lublińcu  
Ul. Paderewskiego 7  
42-700 Lubliniec

L.dz.: 8647/2020

Dot.: narada koordynacyjna termin zakończenia 4.12.2020 r.

- |             |   |                                 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 1. 155/2020 | - | nie dotyczy;                    |
| 2. 156/2020 | - | nie dotyczy;                    |
| 3. 157/2020 | - | nie dotyczy;                    |
| 4. 158/2020 | - | uzgodniono z następującą uwagą: |

Na skrzyżowaniach sieci gazowej z przewodami wodociagowymi należy założyć,  
na przewodach gazowych, rury ochronne;

- |              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| 5. 159/2020  | - | nie dotyczy; |
| 6. 160/2020  | - | nie dotyczy; |
| 7. 161/2020  | - | nie dotyczy; |
| 8. 162/2020  | - | nie dotyczy; |
| 9. 163/2020  | - | nie dotyczy; |
| 10. 164/2020 | - | nie dotyczy; |
| 11. 165/2020 | - | nie dotyczy; |
| 12. 166/2020 | - | nie dotyczy. |

Z poważaniem

  
mgr inż. Ewa Fokczyńska  
WŁAŚCICIEL





ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W KATOWICACH

ODDZIAŁ BIURA W KALINIE

ul. Lompy 6  
42-484 Herby

Tel./Fax (34) 357-49-02

e-mail: zpkkalina@zpk.com.pl

 [www.zpk.com.pl](http://www.zpk.com.pl)

 [www.zpkws.bedzin.sisco.info](http://www.zpkws.bedzin.sisco.info)

 [www.facebook.com/ZPKWS/](https://www.facebook.com/ZPKWS/)

Kalina, dnia 23.12.2020 r.

Znak pisma: OKiDK-K 4021.2020.AH

L.dz. 301.2020 **STAROSTA LUBLINIŃSKI**  
**ul. Paderewskiego 7**  
**42-700 Lubliniec**

Starostwo Powiatowe w Lublińcu  
ul. Paderewskiego 7  
42-700 Lubliniec

Dotyczy : narady koordynacyjnej.

W odpowiedzi na pismo nr WGK.6630.155.2020-WGK.6630.166.2020 z dnia 17.12.2020 r. w sprawie narady koordynacyjnej, poniżej uzgodnienie inwestycji na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górna Liswartą wraz z otuliną:

1. WGK.6630.161.2020 Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami. Boronów ul. Smółki – uzgodniono bez uwag,
2. WGK.6630.160.2020 Oświetlenie uliczne. Hucisko ul. Spokojna – uzgodniono bez uwag.


Z poważaniem:

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

w zastępstwie  
Kierownika Oddziału ZPKWS  
w Kalinie  
*Magdalena Habrajska*  
Magdalena Habrajska

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
w Katowicach  
Oddział Biura w Kalinie  
ul. Lompy 6, 42-284 Herby  
REGON 276711990-00066



Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.  
Narada została przeprowadzona za pomocą środków  
komunikacji elektronicznej.

Termin narady ..... 31 GRU. 2020  
Miejsce narady: 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 7

Znak sprawy: WGK.6630. z 16.1.2020

#### LEGENDA: BRANŻA SANITARNA

- - proj. sieć kan. deszczowej,
- - proj. studnia rewizyjna,
- ▤ - proj. wpust deszczowy.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

mgr inż. Rafał Gołas  
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłotnych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociagowych i kanalizacyjnych  
nr ewidencyjny: SLK/6594/PWBS/17

Inwestor: Gmina Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

Nazwa opracowania:

"PRZEBUDOWA ULICY SMOŁKI W BORONOWIE"

Podpis

Tytuł rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  
TERENU

Data:  
11.2020r.

Skala  
1:500

Nr rys.

2



