

Boronów, dnia 31.05.2011 r.

KGK.271.3.2011

dot. przetargu nieograniczonego na „Moje Boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Boronowie przy ulicy Poznańskiej”

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, dotyczące treści SIWZ dla przedmiotowego przetargu.

Pytanie 1

Zamawiający w dokumentacji projektowej podaje parametry nawierzchni z trawy syntetycznej niezgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu Moje Boisko Orlik 2012. Zamawiający w projekcie podaje: boisko do piłki nożnej – nawierzchnia z trawy syntetycznej trzeciej generacji, zasypywanej piaskiem kwarcowym i kirogenicznym granulatem gumowym; należy stosować trawę o wysokości włókien ok. 60 mm, o włóknach monofilowych o przekroju łukowym z wtopionym rdzeniem wzmacniającym, o ilości włókien od 95 do 110 tys/m²; przyjęto trawę do wysokości włókien 60 mm (+/- 10 %, polietylenową, o ilości pęczków 8400 na m² (+/-10%) i grubości włókien w części środkowej min. 220 mikronów, trawa powinna spełniać niezgorsze parametry niż:

- wytrzymałość na rozdzieranie - nie mniejsze niż 140 N,
- wydłużenie względne przy zerwaniu - nie mniejsze niż 14%,
- wytrzymałość na wrywanie pęczków włókien - nie mniejsze niż 40 N,
- ilość materiałów wypełniających (piasek kwarcowy i kriogeniczny granulak gumowy) - nie mniej niż 40 kg/m²,

trawa syntetyczna będzie układana na warstwie kruszywa drobnego frakcji 0,05 do 5 mm grubości 4cm, dla celów projektu analizowano trawę Prestige XM 60 i trawę Duraspine Ultra 60 - przy realizacji zadania można stosować nawierzchnie sportowe innych producentów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrach od przyjętych, przy zachowaniu analogicznego układu warstw.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiający może wymagać: wysokość włókna min. 60mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport), o parametrach:

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna: polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m²

Proszę o zmodyfikowanie opisów w projekcie i dostosowanie ich do SIWZ dla danego postępowania i wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Odp.

Adaptacja projektu „**Moje Boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Boronowie przy ulicy Poznańskiej**” została wykonana w oparciu o projekt ministerialny. Projektanci – zgodnie z prawem budowlanym ponoszą odpowiedzialność za adoptowanie powtarzalnego projektu budowlanego oraz dostosowanie projektu do rzeczywistych warunków terenowych. Przy adaptacji projektu niezbędna jest dbałość o dobra jakość inwestycji, a tym samym określenie ich parametrów technicznych.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając przy tym wszystkie wymagania i okoliczności związane z realizacją przedmiotowego zadania. Zamawiający wykazał minimalne parametry techniczne, jakie powinna spełniać nawierzchnia z trawy syntetycznej i dopuścił do zaoferowania nawierzchni o parametrach nie gorszych, niż wskazanych jako minimalne. Zamawiającemu, zgodnie z zasadami zamówień publicznych przysługuje prawo określenia właściwości technicznych i technologicznych jakie powinno spełniać realizowane zamówienie.

Na rynku polskim, jak i na zagranicznym działa wiele firm wykonawczych mogących ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Każdy z potencjalnych Wykonawców może zatem zwrócić się do producentów nawierzchni spełniających wskazane parametry o ich dostarczenie.

W związku z powyższym Wykonawcy zobowiązani są do zastosowania się do zaleceń i wytycznych zawartych w projekcie budowlanym oraz w specyfikacji technicznej, które stanowią załączniki do SIWZ.

Pytanie 2

W przedmiarze wskazana jest jedna ławka do wyceny, na rys. zagospodarowania terenu są dwie. Ile ławek należy przyjąć do wyceny??

Odp.

Do wyceny należy przyjąć dwie ławki

Z poważaniem


Wójt
mgr Ruffin Majchrzyk

a/a