

Boronów, dnia 17.02.2012 r.

SE.271.1.4.2011

dot. przetargu nieograniczonego na „Przebudowa gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie”

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759. z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, dotyczące treści SIWZ dla przedmiotowego przetargu.

Pytanie 1

W projekcie uwzględnione są obrzeża trawnikowe o wym. 8*25*100 cm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie obrzeży 8*30*100 cm?

Odp. *Tak*

Pytanie 2

W projekcie uwzględniono palisadę o śr. fi 22 cm i wys. 120 cm (niedostępne na naszym rynku) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie palisady o śr. fi 20 cm i wys. 120 cm?

Odp. *Tak*

Pytanie 3

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia mowa jest o pielęgnacji ułożonej nawierzchni tj. koszenie. Proszę o informację kto będzie odpowiedzialny za naprawę ewentualnych zniszczeń murawy bieżącym użytkowaniem boiska w czasie okresu pielęgnacji.

Odp. *Za naprawę ewentualnych zniszczeń związanych z bieżącym użytkowaniem boiska w czasie okresu pielęgnacji odpowiedzialność ponosi Zamawiający.*

Pytanie 4

Czy Zamawiający gwarantuje właściwą jakość oraz ilość ziemi rodzimej (humusu) do ponownego użycia przy zakładaniu trawników?

Odp. *W przedmiarze robót przewidziana jest pozycja „Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych, wykonanych darniowaniem użytkowane ekstensywnie”, która obejmuje między innymi nawożenie ułożonej nawierzchni. W pozycji tej Wykonawca powinien ująć wykonanie analizy podłoża wraz z opracowaniem i zastosowaniem szczegółowego programu nawożenia.*

Pytanie 5

Czy do wykonania odpowiedniego nawadniania murawy Zamawiający przewiduje korzystanie z instalacji nawadniającej czy koszt odpowiedniego nawadniania będzie leżał po stronie Wykonawcy?

Odp. *Koszt odpowiedniego nawadniania będzie leżał po stronie Wykonawcy*

Z poważaniem

a/a

WOJT

mgr Ruffin Majchrzyk