

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

40-024 Katowice
Powstańców 41a
tel: (032) 20-77-897, 251-80-40

fax: (032) 25-15-554
e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl
www.katowice.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Częstochowie
42-200 Częstochowa
Rzawska 24/28
tel: (034) 364-35-12, 364-35-17, 364-35-23

fax: (034) 360-42-80
e-mail: czestochowa@pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR CZE 153/2012

dnia 10. LIP. 2012

L. dz. 2708/2012
Podpis

Sygnatura protokołu	INC.7023.415.2012.JR
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	URZĄD GMINY BORONÓW oczyszczalnia ścieków w Boronowie, DOLNA 2, 42700 BORONÓW, Gmina Boronów (wiejska), Powiat lubliniecki
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: oczyszczalnia ścieków poniżej 2000 RLM,
Adres kontrolowanej działalności	DOLNA 2, 42700 BORONÓW, Gmina Boronów (wiejska), Powiat lubliniecki
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Rufin Majchrzyk, Wójt Gminy Boronów
NIP zakładu	575-000-14-463
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	150793487
PKD/EKD	7511 /
Kod NACE	
Rejestracja	
Telefon/ fax	034 3539100
Adres strony internetowej: email	www.boronow.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-
Przedstawiciel zakładu wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	-
Udzielający informacji: (imię i nazwisko,	Osoba Pan Rufin Majchrzyk
	Stanowisko Wójt Gminy Boronów

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

stanowisko)	Pani Dorota Wileczek Pan Szymon Żyłka	Podinspektor w UG Boronów Sekretarz Gminy Boronów
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu		
Nazwa	URZĄD GMINY BORONÓW	
Adres do korespondencji	DOLNA 2, 42700 BORONÓW, Gmina Boronów (wiejska), Powiat lubliniecki	
NIP	575-000-14-463	
Regon	150793487	
Rejestracja		
Telefon/ fax	034 3539100	

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	29-06-2012
Data zakończenia kontroli	09-07-2012
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Typ kontroli	Pozaplanowa
Okres objęty kontrolą	kontrola bieżąca
Cel kontroli	

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Jarosław Reterski, Inspektor, INC.7023.415.2012.JR
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	

1. Ustalenia kontroli

Kontrolę WIOŚ przeprowadzono w związku z petycją mieszkańców miejscowości Boronów ulic: Donlej, Reymonta, Wyspiańskiego, Słowackiego, Sportowej, Zielonej, Powstańców Śląskich, skierowanej do tut. Inspektoratu pismem z dnia 04.06.2012r.

Prowadzona przez Gminę Boronów eksploatacją komunalnej oczyszczalni ścieków w Boronowie realizowana jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego znak: OŚ-6223/12/2004 z dnia 23.09.2004r. (obowiązującego do dnia 31.10.2014r.)

I.1. Stan wypełniania warunków pozwolenia wodnoprawnego

Ad.1. Nie przekraczanie określonych pozwoleniem stanu i składu odprowadzanych ścieków

W trakcie kontroli przedstawiono następujące wyniki analiz średniodobowych próbek ścieków pobranych na wylocie z komory wypływowej ze stawu LEMNA.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

-SB/20570/07/2011 28/29.06.2011 wykonane przez: SGS Eko-Projekt Pszczyna -AB1232
-12/2011 20/21.12.2011r. wykonane przez: WIOŚ Poznań PCA-AB199

W trakcie kontroli w dniu 05.07.2012r. dokonano kontrolnego poboru uśrednionej godzinnej próbki ścieków do badań analitycznych. Protokół poboru stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.2. Utrzymywanie w należytym stanie i ciągłej sprawności urządzenia oczyszczające i odprowadzające ścieki

W trakcie oględzin przeprowadzonych w podczas kontroli stwierdzono pęknięcia płyty punktu zlewnego ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym. Jednocześnie stwierdzono wypełnienie stawu II ściekami o brunatno-czerwonym zabarwieniu i dużej mętności.

Ponadto stwierdzono obecność kolonii glonów wewnątrz stawu nr II przy jednoczesnym braku rzęsy wodnej. Protokół z oględzin stanowi załącznik nr 2 do protokołu z kontroli.

W trakcie prowadzonego poboru prób ścieków do badań analitycznych w dniu 05.07.2012r. stwierdzono odprowadzanie do środowiska ścieków ze stawu II o brunatno-czerwonym zabarwieniu i dużej mętności.

Ad.3. Pobieranie próbek ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków i ich badania w zakresie wskaźników: BZT₅, ChZTCr, Zawiesiny ogólne z częstotliwością: 4 próbki w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia, a po 2 próbki w następnych latach obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w następnych latach jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki (jeśli jedna próbka z dwóch nie spełnia warunku, w następnym roku należy wykonać 4 próbki). Wyniki winny być przesyłane do RZGW Poznań-Pion Zasobów Wód, ul.Grunwaldzka 21, Poznań.

Gmina Boronów realizuje obowiązek przesyłania do RZGW Poznań-Pion Zasobów Wód, ul.Grunwaldzka 21, Poznań wyników analiz jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do środowiska.

Gmina Boronów realizuje obowiązek wynikający z Art. 149. 1. ustawy „Prawo ochrony środowiska” w zakresie wykonywania analiz jakości ścieków odprowadzanych do środowiska oraz przesyłania ich wyników do WIOŚ.

Ad.4. Potwierdzanie spełniania wymagań (w zakresie stanu i składu odprowadzanych ścieków) poprzez ocenę jakości ścieków przeprowadzoną zgodnie z przepisami prawa.

Przedstawione podczas kontroli analizy ścieków:

-SB/20570/07/2011 28/29.06.2011 wykonane przez: SGS Eko-Projekt Pszczyna -AB1232

-12/2011 20/21.12.2011r. wykonane przez: WIOŚ Poznań PCA-AB199

wykazują dotrzymywanie wymaganych warunków określonych pozwoleniem wodno-pranym

Ad.5. Ustalenie punktu poboru ścieków do badań analitycznych odpływających z oczyszczalni na wylocie z komory wypływowej ze stawu LEMNA

Próbki ścieków do badań analitycznych pobierane są na wylocie z komory wypływowej ze stawu LEMNA

Ad.6. Wykonanie konserwacji rzeki Liswarty na długości 50 mb poniżej wylotu rowu R-2

Obsługa oczyszczalni prowadzi na bieżąco prace związane z utrzymaniem dobrego stanu koryta rzeki Liswarty poniżej wylotu rowu R-2.

Ad.7. Utrzymywanie uszczelnionego rowu R-2 na długości 40 mb w sposób zapewniający wykorzystanie jako odprowadzalnik ścieków do rzeki Liswarty.

Obsługa oczyszczalni prowadzi prace związane z utrzymaniem dobrego stanu koryta rowu R-2.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Ad.8.Przyjmowanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w oparciu o umowy cywilne gwarantujące dotrzymanie pozwoleń wodnoprawnych.

Przyjmowanie ścieków do kanalizacji sanitarnej prowadzone jest w oparciu o stosowne umowy cywilne gwarantujące dotrzymanie pozwoleń wodnoprawnych.

Ad.9.Prowadzenia pomiarów ilości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do wód za pomocą trójkąta pomiarowego zainstalowanego na korycie pomiarowym

Pomiar ilości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do środowiska realizowany jest za pomocą ultradźwiękowego przepływomierza zainstalowanego, którego sonda zainstalowana jest w komorze pomiarowej na wylocie do odbiornika. W trakcie kontroli przedstawiono dobowy rejestr ilości odprowadzanych ścieków, którego kserokopia wyciągu za miesiąc czerwiec br. oraz lipiec stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Łączna ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do środowiska w 2011 roku wynosi: 50 309 m³.

Ad.10.W razie wystąpienia awarii technologicznej związanej z brakiem napowietrzania stawu nr 1 (wykorzystywania stawu do przetrzymywania nieoczyszczonych ścieków na okres niezbędny do usunięcia awarii).

W prowadzonym dzienniku pracy oczyszczalni brak zapisów dotyczących wystąpienia ewentualnych awarii urządzeń technologicznych

Ad.11.Zagospodarowanie osadów ściekowych powstałych w instalacji oczyszczalni ścieków poprzez składowanie na składowisku odpadów, bądź po wykonaniu odpowiednich analiz fizykochemicznych wykorzystanie do rekultywacji terenów w rolnictwie zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami.

Komunalne osady ściekowe powstałe w instalacji oczyszczalni ścieków(w wyniku czyszczenia stawu napowietrzanego oraz stawu LEMNA) w sierpniu 2011 roku, wykorzystane zostały do rekultywacji terenów Gminy położonych przy oczyszczalni ścieków.

Ad.12.Ponoszenie wszelkich kosztów w stosunku do osób trzecich w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego

Brak informacji o ewentualnych kosztach poniesionych przez Gminę w stosunku do osób trzecich w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego

II. Opłaty za korzystanie ze środowiska

Gmina Boronów prowadzi ewidencję dotyczącą zakresu i formy korzystania ze środowiska (ścieki wprowadzane do środowiska) – zgodnie art. 284-287 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wykazy zawierające informacje o stanie i składzie odprowadzonych ścieków oraz wysokości należnych opłat przesyłane są do Marszałka Województwa Śląskiego oraz do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie.

III. Spostrzeżenia z wizji lokalnych

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono uciążliwości zapachowych w pobliżu kontrolowanej oczyszczalni.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

IV. Oświadczenia przedstawicieli kontrolowanego zakładu

Podczas kontroli Wójt Gminy Boronów złożył pisemne oświadczenie do niniejszego protokołu w sprawie planowanej budowy nowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Boronów (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1	Nie utrzymywanie w należytym stanie i ciągłej sprawności urządzeń oczyszczających ścieki - nie zapewnienie ochrony wód przed zanieczyszczeniem	Protokół oględzin, protokół poboru prób ścieków	pkt.2 pozwolenia wodnoprawnego znak:OŚ-6223/12/2004 z dnia 23.09.2004r.
2	Przekraczanie dopuszczalnej dobowej ilości odprowadzanych ścieków - określonej pozwoleniem wodnoprawnym	Protokół pkt I.9 niniejszego protokołu - załącznik nr 4	pkt.9 pozwolenia wodnoprawnego znak:OŚ-6223/12/2004 z dnia 23.09.2004r.

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
1	Nie utrzymywanie w należytym stanie i ciągłej sprawności urządzeń oczyszczających ścieki - nie zapewnienie ochrony wód przed zanieczyszczeniem	art. 194 - I. Ustawa Prawo wodne - 7) Nie zapewnianie ochrony wód przed zanieczyszczeniem zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 42,	Pan Rufin Majchrzyk	Mandat (500 zł.)
2	Przekraczanie dopuszczalnej dobowej ilości odprowadzanych ścieków - określonej pozwoleniem wodnoprawnym	art. 351 - V. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - 1. Eksploatacja instalacji bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków: Naruszenie warunków	Pan Rufin Majchrzyk	Pouczenie

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tabela czynności kontrolnych
- 2 Protokół z oględzin w dniu 29.06.2012r.
- 3 Dokumentacja fotograficzna do protokołu z oględzin
- 4 Protokół z poboru prób ścieków z dnia 05.07.2012 str.1
- 5 Protokół z poboru prób ścieków z dnia 05.07.2012 str.2
- 6 Dokumentacja fotograficzna do protokołu z poboru prób ścieków
- 7 Oświadczenie Gminy Boronów

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Pan Rufin Majchrzyk - Wójt Gminy Borobów, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie paraflowano.


Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 1/2012

Data i miejsce podpisania protokołu: 09-07-2012, Boronów

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej


WÓJT
mgr Rufin Maichrzyk

STARSZY INSPEKTOR

mgr inż. Jarosław Reterski
Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.