

Boronów, dnia 30.09.2010 r.

GK- 7033/56/2010

An Archi Group
Ul. Chorzowska 64
44 - 100 Gliwice

Dotyczy: wydania warunków technicznych dla przyłączenia do sieci wodociągowej oraz odprowadzenia wód opadowych dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu w części południowo-wschodniej skrzyżowania ulic Wolności i Wojska Polskiego w Boronowie”.

W odpowiedzi na złożony przez Państwa wniosek w dniu 07.07.2010 r. uzupełniony w dniu 29.09.2010 r. o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej oraz odprowadzenia wód opadowych dla w/w zadania uprzejmie informuję, że Gmina Boronów jako właściciel sieci wodociągowej wyraża zgodę na wykonanie przyłącza w celu zasilania projektowanej fontanny. Miejscem włączenia będzie sieć fi 100 przed hydrantem opisanej na mapie rzędnymi 279,90/278,30 oznaczonej kółkiem koioru zielonego. Średnicę przyłącza należy dostosować do potrzeb projektowanej fontanny, stosować rury ciśnieniowe do przesyłu zimnej wody. Jeśli chodzi o wydanie warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych informujemy, że w tym rejonie Gmina nie posiada własnej sieci kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym należy opracować operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie wylotu odprowadzającego wody powierzchniowe do rzeki Liswarty.

Z poważaniem:

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk