



Zestawienie opraw oświetleniowych:

- A – Słup oświetleniowy kompozytowy 5m parkowy z oprawką oświetleniową typu parkowego o mocy 70W (Obliczenia przeprowadzone z zastosowaniem oprawy Philips CitySport CDS470 1xCDO–T70W/828 CON DF)
- B – Słup oświetleniowy kompozytowy 5m parkowy przystosowany do mocowania dwóch opraw oświetleniowych parkowych o mocy 70W (Obliczenia przeprowadzone z zastosowaniem dwóch opraw Philips CitySport CDS470 1xCDO–T70W/828 CON DF)

UMIASKA:

1. Wszystkie słupy oświetleniowe należy wyposażyć w tabliczki z samoczynnymi wyłącznikami instalacyjnymi typu CLS6–B6 oddzielnymi dla każdej lampy;
2. Instalację elektryczną wewnątrz słupa należy wykonać przewodem typu YKY2o 3x2,5mm;
4. Stosować oprawy o II klasie ochrony;
5. Stosować słupy o drugiej klasie ochrony;

PODZIAŁ NA ETAPY:

- ETAP I
- Budowa złącza kablowego zasilonego z szafki licznikowej na słupie oraz szafki oświetleniowej;
 - Budowa sieci zasilającej dla oświetlenia parkingu wraz z zabezpieczeniem rozbudowy tej sieci w dalszych etapach;
 - Budowa wewnętrznej linii zasilającej dla fontanny, doprowadzenie linii zos. w pobliże muszynowi;

ETAP II

- Budowa oświetlenia na placu z fontanną;
- Wprowadzenie kablo zas. do muszynowi i zas. szafki zas. ster. fontanny

ETAP III

- Budowa oświetlenia placu zdbow;

ETAP IV

- Brok części elektrycznej w tym etapie

ETAP V

- Budowa ośrodkowego etapu linii oświetlenia złączona z budową olejek pieszko–rowerowych i pieszki na terenie parku.

ETAP VI

- Brok części elektrycznej w tym etapie

Najwyższe miejsce		Projektant autor tek.:		Numer projektu:	
AAG s.c.		mgr inż. Mirosław Kuna		AAG/10/0026	
An Archi Group s.c.		mgr inż. Krzysztof Depowski		kwiecień 2011	
ul. Chorowska 64 44-100 Gliwice biuro@an-archi.com.pl www.an-archi.com.pl tel. (32) 334 71 89 fax. (32) 334 71 89		ul. Dobra 2, 42-283 Boronów		Skala rysunku: -----	
Koordynacja projektu: mgr inż. arch. Jolanta Kowalewska		Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem, wymiary i rzetelnie sprawdzić na budowie		Numer rysunku: E-221	