

Boronów, dnia 04.03.2008 r.

OŚiZP – 7023/2-2/08

dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Dębowa Góra”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ dla przedmiotowego przetargu:

Pytanie 1

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

Odp. Tak.

Pytanie 2

W myśl art. 8 ust. 5 ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odp. Tak, na etapie odbioru końcowego inwestycji.

Pytanie 3

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19, poz. 177) po zasięgnięciu opinii prawnej, zwracamy się z prośbą o niezwłoczne udzielenie informacji.

Powołując się na art. 7 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy samej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prosimy o dopuszczenie oferentom zastosowania urządzeń i technologii równoważnych do zaproponowanej w SIWZ technologii BIOCLAR.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. IV zastosował zapis określający konkretne rozwiązanie techniczne jako wykonanie „Kontenerowej oczyszczalni ścieków typu BIOCLAR o wydajności średniodobowej 12 m³ wraz z przepompownią ścieków.

Taki zapis znacząco ogranicza zakres oferentów do określonego typu urządzeń i stoi w sprzeczności do zapisów Ustawy.

W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie słów „typu BIOCLAR” w pkt. IV SIWZ, określającego konkretne rozwiązanie techniczne.

Dopuszczenie do procedury przetargowej rozwiązań równoważnych wyeliminuje ewentualność wszczęcia przez oferentów, chcących takie rozwiązania zastosować wystosowania protestu do treści specyfikacji.

Odp. Zamawiający pismem OŚiZP – 7023/2-1/08 z dnia 04.03.2008 r. dokonał następującej modyfikacji SIWZ: „W punkcie IV po słowie „BIOCLAR” dodaje się słowa: „lub równoważnej, z zastosowaniem tej samej technologii, która nie spowoduje zmian konstrukcyjnych, gdzie zachodziłaby konieczność zmiany decyzji pozwolenia na budowę. W przypadku zaproponowania w ofercie rozwiązania równoważnego, należy dołączyć jego pełną dokumentację techniczną.”

Z poważaniem

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk