


ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA RUROCIĄGU Z KABLEM ELEKTROENERGETYCZNYM/TELETECHNICZNYM



UWAGA!

- wykopy w zakresie odkrywania i zabezpieczania kabli wykonywać sposobem ręcznym,
- taśma ostrzegawcza - kolory: niebieski dla kabli niskiego napięcia, czerwony dla kabli powyżej 1kV, żółty dla kabli teletechnicznych,
- na czas prowadzenia robót rurę osłonową z kablem umocować w wykopie, a po zakończeniu prac ułożyć na podsypce piaskowej grubości 10cm, obsypkę wykonać także po bokach rury osłonowej. Górną warstwę piasku wykonać o grubości 20cm po zagęszczeniu.

INWEST-SANIT Mariusz Pogoda 42-287 Kamieńskie Młyny/Lubsza, ul. Tysiąclecia 56, NIP 575-134-57-65, e - m a i l : inwest.sanit@gmail.com, tel . 668 300 062 .			
TEMAT ODWODNIENIE ULICY RÓŻANEJ ORAZ UTWARDZENIE I ODWODNIENIE ULICY WIOSENNEJ W HUCISKU			
ADRES INWESTYCJI Hucisko, ul. Różana, Wiosenna, obręb ewid.: Boronów 0001, karta mapy: 3			
INWESTOR GMINA BORONÓW ul. Dolna 2 42-283 Boronów			
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT- ZABEZPIECZENIE KABLI			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. NR EWID.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Ciepliński	450/02	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Rafał Golaś		
BRANŻA	SKALA / PODZIAŁKA	FAZA	
SANITARNA	-	PROJ. BUD.-WYK.	
DATA	NR RYS.		
2015 PAŹDZIERNIK			12