

Boronów, dnia 20.04.2016 r.

GK. 7021.16.1.2016

Dotyczy: zapytania ofertowego w trybie art 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 poz. 2164 na zadanie pn. „ Dobudowa oświetlenia ulicznego w Zumpach, połączenie ulicy Tartacznej z ulicą Słoneczną”

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2, udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego, dotyczące ww. zadania

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów kompozytowych jako równoważnych

Z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
mgr Szymon Żyłka