

URZĄD GMINY BORONÓW  
42-280 BORONÓW  
ul. Dolna 2

Boronów, dnia 16.06.2015 r.

GKiZP.7021.2.13.2015

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
Inwest – Sanit Mariusz Pogoda  
ul. Tysiąclecia 56  
42 – 287 Kamieńskie Młyny – Lubsza

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.06.2015 Urząd Gminy Boronów podaje warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji deszczowej dla zadania pn: „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji deszczowej, ul. Różna w Hucisku”.

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej śr. 315 mm należy włączyć do rowu stanowiącego działkę nr 106 k.m. 3 obręb Boronów.

Sieć należy prowadzić w pasie drogi gminnej (ul. Różana).

Projektowane przyłącza doprowadzić do granicy nieruchomości rurą o śr. 160 mm i zakończyć zaślepką.

Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od daty wydania.

Z poważaniem

WÓJT  
mgr Rufen Majchrzyk