

**ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH  
w Katowicach**

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10  
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl  
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880



**Śląskie.**  
Pozytywna energia

**Częstochowa, dnia 16.07.2015 r.**

**JEDNOSTKI TERENOWE:**

**Oddział Bielsko-Biała**

34-300 Żywiec  
ul. Za Wodą 18  
Sekretariat:  
tel.: 33/ 814-93-79  
tel./fax.: 33/ 814-94-87  
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

**Oddział Częstochowa**

42-200 Częstochowa  
ul. Wręczycka 11a  
Sekretariat:  
tel.: 34/ 362-92-12  
fax.: 34/ 362-92-11  
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

**Biuro Terenowe**

**Bieruń - Pszczyna**  
43-155 Bieruń Nowy  
ul. Warszawska 168  
tel./fax.: 32/ 216-29-77  
43-200 Pszczyna  
ul. 3 Maja 4a  
tel./fax.: 32/ 210-47-29  
e-mail:bierun@szmiuw.pl

**Biuro Terenowe Cieszyń**

43-400 Cieszyń  
ul. Korfańskiego 32  
tel./fax.: 33/ 852-28-25  
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

**Biuro Terenowe**

**Gliwice**  
44-100 Gliwice  
ul. Góry Chełmskiej 2B  
tel./fax.: 32/ 231-96-25  
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

**Biuro Terenowe Racibórz**

47-400 Racibórz  
ul. 1 Maja 8A  
tel./fax.: 32/ 415-35-66  
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

**Biuro Terenowe Zawiercie**

42-400 Zawiercie  
ul. 3 Maja 33  
tel./fax.: 32/ 672-19-20  
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

**Wojewódzki Magazyn  
Przeciwpowodziowy**

40-357 Katowice, ul. Kocura 16  
tel./fax.: 32/256 83 26  
e-mail:zakrzewski@szmiuw.pl

Sporządził :  
Zdzisław Stępień

**OCZ/6211-L/48/DKP-1031/DKW- 683 /15.**

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
„INWEST – SANIT” Mariusz Pogoda  
Kamieńskie Młyny  
ul. Tysiąclecia 56  
42-287 Lubsza**

**NIP 575-134-57-65**

Odpowiadając na pismo wnioskujące o uzgodnienie odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej do rowu i wydanie warunków technicznych odprowadzenia w/w wód, informuję, że :

- odprowadzenie wód deszczowych planowane jest do rowu melioracji wodnych szczegółowych o symbolu R-J/94, który figuruje w ewidencji urządzeń melioracyjnych prowadzonej przez Zarząd,
- wylot kolektora deszczowego jest projektowany w km 0+330 rowu R-J/94,
- na odprowadzenie ścieków deszczowych do rowu należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na podstawie ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 – tekst jednolity),
- prace związane z budową wylotu należy prowadzić pod nadzorem osoby mającej uprawnienia w branży wodnomelioracyjnej lub hydrotechnicznej,
- należy dokonać analizy czy odbiórnik (rów melioracyjny) jest w stanie przejąć ilości planowanych do wprowadzenia wód bez szkody dla środowiska,
- właściciel wylotu będzie zobowiązany do utrzymywania w sprawności technicznej wylotu oraz rowu przy w/w wylocie na długości określonej pozwoleniem wodnoprawnym.

Zgodę na wejście w teren celem budowy wylotu i zrzutu ścieków deszczowych do rowu należy uzyskać od jego właściciela – zgodnie z wypisem z rejestru gruntów.

Za przedmiotowe uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie 76,00 zł – zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2015 Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z dnia 2 stycznia 2015 roku.

**Załączniki :**

1/. mapa –szt.1

**Do wiadomości :**

1. Dział Finansowo-Księgowy  
celem wystawienia faktury  
w kwocie 76,00 zł-84.11.11.0

Kierownik Oddziału

*mgr Artur Podlejski*



