

Boronów, dnia 16.06.2008 r.

OŚiZP – 2231/1-1/08

dot. przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku wielofunkcyjnego Gminy Boronów przy ulicy Dolnej 2 – docieplenie ścian zewnętrznych”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ dla przedmiotowego przetargu:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie niektórych pozycji kosztorysu ślepego:

Pytanie 1

W tytule: okładzina zewnętrzna poz. 1.018 (mocowanie profili elewacyjnych..) – proszę o dokładniejsze sprecyzowanie jakich profili dotyczy.

Odp. Dotyczy mocowania parapetów zewnętrznych powlekanych

Pytanie 2

Poz. 1.010, 1.011, 1.012 – proszę o podanie twardości styropianu

**Odp. W pozycji 1.010 należy wycenić płytę styropianową EPS70 o gr. 12 cm;
w pozycji 1.011 należy wycenić płytę styropianową EPS70 o gr. 10 cm;
w pozycji 1.012 należy wycenić płytę styropianową typu EPS 100 – 038 o gr. 8 cm**

Pytanie 3

Poz. 1.020 (montaż rolet...) – czy rolety zewnętrzne mają być z napędem ręcznym czy innym?

Odp. Należy zastosować rolety na napęd ręczny z linką.

Pytanie 4

Brak pozycji – wykonanie i montaż parapetów z blachy powlekanej

Pytanie 5

Brak pozycji – docieplenie ościeży i wypraw wg wymogów P.T.

Odp. Ad4 i Ad.5: Zamawiający przewiduje **ryczałtowe** wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakresu zamówienia nie określa zatem wyłącznie przedmiar robót, ale również projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W związku z powyższym w przedstawionej ofercie należy uwzględnić zarówno koszt wykonania i montażu parapetów z blachy powlekanej oraz docieplenia ościeży i wypraw wg. wymogów P.T.

Z poważaniem


mgr Ruffin Majchrzyk