Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 1-Katowice
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Ukł. wsp.: 2000 s.6

L. dz.: WGK.6642.1.1268.2017

TTIDKA.CD.211-66915/17

Nr uzgodnienia....., dnia 23.10.2017

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej inf... ...eko-munikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczeg... ...ności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budow... ...pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wniosk... ...aliza-cję nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Ora... ...Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złoż... ...go w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ści... ...nia oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego kons... ...cjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów zw... ...anych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uwagi: w miejscach zbliżeń i kolizji zabezpieczyć rurą osł. karbowaną 75 mm

Nieg. ważne 1 rok.

Czytelny podpis

Województwo: śląskie
Powiat: lubliniecki
Jedn. ew.: 240702_2 Boronów
Obr. ew.: 240702_2.0001 Boronów
Sekcja: 6.138.29.01.2.1

Legenda:

Granica obszaru, który jest przedmiotem aktualizacji
Linia rozgraniczająca przeznaczenie terenów zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Służebności gruntowych nie badano.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Wykonawca:

Legenda

- proj. kabel ośw. YAKXS 4x16mm2
- proj. oświetlenie uliczne,wysokość słupa 5m, bez wysięgnika, z oprawą led 36W (39W), barwa światła 5000K
- proj. rura osłonowa karbowana 75 w kolorze niebieskim
- proj. rura osłonowa gładka 75 w kolorze niebieskim



PPELTECHLEN PRACOWNIA PROJEKTOWA ELTECHLEN SEBASTIAN KULIK
42-700 LUBLINIEC, UL. OLESKA 85
tel.: +48 505 068 618 e-mail: ppe.biuro@gmail.com

Inwestor:	GMINA BORONÓW UL. DOLNA 2 42-283 BORONÓW			
Temat:	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA UL. MŁYŃSKA W BORONOWIE			
Faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA			
Projektant:	mgr inż. Sebastian Kulik	upr.: SLK/4170/POOE/12		Data oprac.: 10.2017 r.
Współpraca:	mgr inż. Jarosław Topoła			Skala: 1:500
Tytuł rysunku:	PLAN SYTUACYJNY			Nr rysunku: 2