

Młyńska - 500/4466

Umowa i warunki umowy

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Częstochowie  
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa  
Infolinia: +48 32 606 0 616  
info@tauron-dystrybucja.pl



Częstochowa, dnia 13.12.2016r.

Urząd Gminy Boronów  
ul. Dolna 2  
42-283 Boronów

TD/OCZ/SR/693/2016  
1008944961

Dotyczy: uzgodnienie warunków technicznych przyłączenia opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Młyńskiej w miejscowości Boronów.

Odpowiadając na pismo z dnia 08.11.2016 roku w sprawie określenia warunków przyłączenia dla dobudowy nowego punktu świetlnego w miejscowości Boronów przy ul. Młyńskiej informujemy, że wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. oprawy oświetleniowej o mocy wnioskowanej 0,07 kW w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

**I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:**

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie linia oświetlenia drogowego słup nr 23 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN „Boronów 4, 3S-222”.
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji będą zaciski prądowe na wejściu przewodów do rozłącznika bezpiecznikowego słupowego, w kierunku projektowanej instalacji.
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawcę:
  - a) w zakresie przyłączenia obiektu Wnioskodawca na stanowisku słupowym nr 23 zabuduje rozłącznik bezpiecznikowy słupowy RSA;
  - b) od istniejącego słupa niskiego napięcia nr 23 z linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, zaprojektować i wybudować niezbędny odcinek odpowiedniej linii napowietrznej z własnym niezależnym od linii elektroenergetycznej przewodem neutralnym zasilającej projektowaną latarnię na słupie nr 24 ;
  - c) w przypadku wykonania oświetlenia linią napowietrzną dokonać obliczeń sił działających na słup nr 23. W razie przekroczenia dopuszczalnych sił należy słup wymienić. Wymiana słupa odbywać się będzie w ramach warunków przebudowy i zawarcia stosownego w tym zakresie porozumienia;
  - d) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę - zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;

Wz. obliczenia



- e) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;
- f) nowe elementy sieci trwale oznaczyć w celu wyodrębnienia majątku – czarny napis na białym tle określający właściciela.

**Wybudowane elementy sieci pozostaną na majątku Gminy.**

## **II. Informacje dodatkowe.**

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Lubliniec ul. Klonowa 1.
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą prac pod napięciem (PPN)**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
4. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.

## **III. Wykaz dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu gotowości przyłączenia obiektu do przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A.:**

1. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia na wzorze „ZI” dostępnym na stronie internetowej [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl), który w części dotyczącej złożenia oświadczenia o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien być potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
2. Szkic sytuacyjny przyłączanych urządzeń,
3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Częstochowie  
Starszy Specjalista ds. Przygotowania i Realizacji  
  
Andrzej Wójcik

Sprawę prowadził: Andrzej Wójcik  
tel. 34 3648289

Kopia:  
SR8