

OBJAŚNIENIA

- K1 - Kocioł c.o. EKO-PLUS UNIVERSALNY - 38 kW
Firma: "hef" Lubliniec
K2 - Kocioł c.o. HEF - BORSUK - 23 kW
Firma: "hef" Lubliniec
P - Pompa obiegowa c.o.
typ: Wilo-TOPE - 40-120
Q = 3,5 l/s; H = 2,2 m
Firma: "WILLO"
F - Filtr siatkowy DN40
ZZ - Zawór zwrotny DN40
NW - Naczynie zbiorcze V = 30 l

TEMAT: BUDYNEK URZĘDU GMINY BORONÓW			
RYSUNEK: INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTŁOWNI			
ADRES: URZĄD GMINY BORONÓW - UL. DOLNA 2			
INWESTOR: URZĄD GMINY BORONÓW - 42-283 BORONÓW UL. DOLNA 2			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: MODERNIZACJA KOTŁOWNI	
PROJEKTANT:	inż. JACEK BIELA	NR UPRAWNIENIA:	131
SPRAWDZAJĄCY:	inż. HERBERT GRAF	DATA:	06.2008
SKALA:	b.s.	RYS. NR:	2
SCHEMAT KOTŁOWNI			

