

Katowice, dnia 22.08.2017 r.

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO**

Adres do korespondencji:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice
tel. 32/ 78 19 185 (186)

WD-U.6015.I-53.2017.MMIŚ **13292**.17

**GMINA BORONÓW
UL. DOLNA 2
42-283 BORONÓW**

Dotyczy: Oświetlenia chodnika oraz ścieżki rowerowej, projektowanego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowościach Zumpy, Boronów.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak wyżej, Zarządca drogi wojewódzkiej nr 905, opiniuje pozytywnie planowaną inwestycję oraz podaje warunki dla lokalizacji oświetlenia chodnika oraz ścieżki rowerowej, projektowanego w pasie drogowym w/w drogi wojewódzkiej w miejscowościach Zumpy, Boronów.

1. Projektowane słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED należy projektować z zachowaniem warunków § 109 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r., poz. 124, tekst jednolity).
2. Słupy oświetlenia ulicznego należy lokalizować poza obszarem chodnika, ścieżki rowerowej.
3. Ułożenie kabla ziemnego typu YAKKS 4x35mm² w pasie drogowym wzdłuż drogi wojewódzkiej dopuszcza się metodą wykopu otwartego, wąskoprzestrzennego, zabezpieczonego.
4. Projektowaną linię kablową pod zjazdami oraz skrzyżowaniami należy wykonać metodą bezwykopową.
5. Na całym odcinku w pasie drogowym projektowany kabel należy układać w rurze ochronnej.
6. Naruszoną konstrukcję chodnika Inwestor jest zobowiązany do pełnej jego odbudowy na całej szerokości i długości wykonywanych robót, zapewniając parametry wymieniane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
7. W przypadku naruszenia systemu korzeniowego istniejących drzew rosnących w pasie drogowym DW 905 w trakcie wykonywania robót związanych z budową linii kablowej, oraz posadowieniem słupów, które w konsekwencji spowoduje obumieranie bądź naruszenie stateczności w/w drzew Inwestor poniesie koszt wycinki drzew.
8. W przypadku uszkodzenia pozostałych elementów infrastruktury drogowej, należy je odbudować lub wymienić na nowe.
9. Pas zieleni po wykonanych robotach należy odtworzyć poprzez odpowiednie zagęszczenie i obsianie trawą.
10. Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia dojazdu i dojścia do parcel sąsiadujących z przedmiotową inwestycją na czas prowadzonych robót.
11. Inwestor odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć na tym terenie w związku z prowadzonymi robotami.
12. Jeżeli przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia obcego, koszt tego przełożenia poniesie właściciel urządzenia, zgodnie z art. 39 ust. 5 w/w ustawy o drogach publicznych.
13. Roboty związane z przedmiotową inwestycją Inwestor wykona własnym staraniem bez prawa do odszkodowania z tytułu budowy jak i eksploatacji.

14. Przedmiotowa inwestycja wymaga przedłożenia do Zarządcy Drogi min. 2 egzemplarzy projektu, wykonanego zgodnie z w/w warunkami, uwzględniającego odtworzenie naruszonego pasa drogowego, z naniesionymi pomiarami linii kablowej oraz każdego ze słupów- mierząc od krawędzi jezdni w kierunku działek prywatnych.
15. Przedmiotowa inwestycja wymagać będzie przedłożenia zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robót, w myśl § 1 ust. 3, pkt 2 oraz ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).

ZAŁĄCZNIK:

OPIECZĘTOWANE:

1. PLANY SYTUACYJNE NR 2.1; 2.2 – 3 egz.

OTRZYMUJĄ:

1. PEŁNOMOCNIK INWESTORA:

PAN SEBASTIAN KULIK

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELTECHLEN

UL. OLESKA 85, 42-700 LUBLINIEC + ZAŁĄCZNIK

2. WD-U. I A/A

**z up. ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**
Jerzy Machowski
Z-ca Dyrektora
ds. zarządzania drogami i mostami
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach