

URZĄD GMINY BORONÓW
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2

Boronów, dnia 11.03.2015 r.

GKiZP.7021.1.13.2015

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Inwest – Sanit Mariusz Pogoda
ul. Tysiąclecia 56
42 – 287 Kamieńskie Młyny - Lubsza

Urząd Gminy Boronów podaje warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności w Boronowie”.

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej śr. 200 mm należy włączyć do istniejącej studni o rzędnej dna 280,33 i rzędnej góry 284,41 usytuowanej w działce 4323/853 k.m. 2 obręb Boronów.

Sieć należy prowadzić wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 poza pasem drogi z wyjątkiem przewiertu pod drogą.

Projektowane przyłącza rozprowadzić śr. 160 mm i zakończyć studzienką 315-425 mm w posesji w odległości do 2 m za granicą nieruchomości, ich lokalizację uzgodnić z właścicielami działek.

Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od daty wydania.

Z poważaniem

WOJT
mg. Rufin Majchrzyk

4