
SKALA:
1:100
1:500
dodatkowe odejście z rur ⌀160x4,7 wyprowadzone 0,5m poniżej poziomu gruntu, zakończone korkiem
dodatkowe odejście z rur ⌀160x4,7 wyprowadzone 0,5m poniżej poziomu gruntu, zakończone korkiem
przyłącz wody
rów melioracyjny R-J-51 w km 0+430
przyłącz wody
przyłącz wody
przyłącz wody ⌀32
istn. studnia rewizyjna żelbetowa
proj. studnia rewizyjna żelbetowa ⌀1,0m
przejście pod dnem rowu przewodem rurowym ⌀250 metodą przewiertu, L=62m
podłączenie przykanalika Sp2-Tr1
podłączenie przykanalika Sp1-St5
podłączenie przykanalika Sp5-Tr1a
i=0,5% L=47,85m
i=0,5% L=43,11m
i=0,5% L=40,65m
i=0,5% L=52,92m
i=0,5% L=20,74m
i=0,5% L=54,20m
i=0,5% L=7,16m
i=0,5% L=32,16m
i=0,5% L=31,91m
i=0,5% L=18,89m
i=0,5% L=26,16m
i=0,5% L=26,16m
i=0,5% L=37,36m
i=0,5% L=30,61m
i=0,5% L=27,86m
metoda bezwykopowa - przewiert sterowany
metoda bezwykopowa - przewiert sterowany
metoda bezwykopowa - przewiert sterowany
metoda bezwykopowa - przewiert sterowany
Poziom porównawczy 275,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna dna kanału
Głębokość [m]
Średnice, materiał
Spadki
Długości
Odległość [m]
rura PE100-RC, SDR 17 PN10, ⌀225x13,4
rura PVC-U kielichowa (LITA) typ ciężki "S" SN 8, SDR 34, ⌀200x5,9
rura PE100-RC, SDR 17 PN10, ⌀225x13,4
rura PVC-U kielichowa (LITA) typ ciężki "S" SN 8, SDR 34, ⌀200x5,9
rura PE100-RC, SDR 17 PN10, ⌀225x13,4
rura PVC-U kielichowa (LITA) typ ciężki "S" SN 8, SDR 34, ⌀200x5,9
0,5%
497,74
WŁ
St1
St2
St3
St4
St5
Tr1
St6
St7
St8
St9
St10
St11
St12
Tr1a
St13
St14
St15

| | | |