

Boronów, dnia 08.01.2010 r.

OŚiZP – 341/16-2/2009/2010

dot. przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. 3 Maja w Boronowie
wraz z budową odwodnienia”

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2, działając w oparciu o art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego, dotyczące treści SIWZ dla przedmiotowego przetargu.

Pytanie 1

Na rysunku 4.2 szczegół C obrzeże betonowe posadowione jest na ławie z betonu B-15 natomiast przedmiar robót nie uwzględnia ławy. Czy należy dołożyć pozycję kosztorysową dotyczącą wykonania ławy betonowej z oporem pod obrzeże w ilości 46,68 m³?

Odp.

Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeże, wskazanej na rysunku 4.2, szczegół C, w ilości 46,68 m³, należy ująć w pozycji 58 kosztorysu ofertowego.

Z poważaniem

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

a/a