

Boronów, dnia 07.03.2014 r.

SE.271.1.1.2013

dot. przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Zumpy i Boronów.”

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907. z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego, dotyczące treści SIWZ dla przedmiotowego przetargu.

Pytanie 1

Po przeprowadzonej w dniu dzisiejszym, tj. 03.03.2013 r. wizji w terenie stwierdzamy, iż istnieje możliwość wykonania w/w zadania metodą bezwykopową, co przyspieszy realizację zadania i pozwoli uniknąć utrudnień w ruchu. Czy po ewentualnym przyjęciu technologii bezwykopowej zachodzi konieczność wymiany nawierzchni dróg i chodników w ilości wskazanej w przedmiarze, czy też tylko miejsc gdzie wykopano komory nadawcze i odbiorcze. Czy zamawiający dopuszczając ewentualnie metodę bezwykopową wyraża zgodę na zastosowanie rur PE SDR 11?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania robót. W związku z powyższym nawierzchnie drogowe i chodnikowe muszą być odtworzone na całym obszarze realizacji inwestycji i nie jest możliwa zmiana materiałów, z których będą wykonywane sieci wodociągowe.

Z poważaniem

WÓJT

mgr Ryszard Majchrzyk

a/a