

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
al. Armii Krajowej 5, 42 202 Częstochowa
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl



Częstochowa, dnia 07.11.2016r.

Urząd Gminy Boronów
ul. Dolna 2
42-283 Boronów

TD/OCZ/SR/2016/583
1007645396

Dotyczy: uzgodnienia warunków technicznych przyłączenia linii oświetleniowej wraz z oprawami na ul. Dolnej dz. nr 328/91 w miejscowości Boronów.

Odpowiadając na pismo z dnia 30.09.2016 roku w sprawie określenia warunków przyłączenia dla dobudowy nowych punktów świetlnych na ulicy Dolnej w miejscowości Boronów informujemy, że wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. linii oświetleniowej wraz z czterema oprawami oświetleniowymi o mocy wnioskowanej 0,28kW w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie linia oświetlenia drogowego słup nr 1 zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN „Boronów Dolna, 3S-485”.
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji będą zaciski prądowe na wyjściu przewodów od rozłącznika bezpiecznikowego słupowego, w kierunku projektowanej instalacji.
3. W zakresie przyłączenia obiektu TAURON Dystrybucja S.A. na stanowisku słupowym nr 1 zabuduje rozłącznik bezpiecznikowy słupowy RSA.
4. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę**:
 - a) od zabudowanego rozłącznika bezpiecznikowego słupowego RSA na słupie nr 1 z linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, zaprojektować i wybudować niezbędny odcinek odpowiedniej linii napowietrznej lub kablowej z własnym niezależnym od linii elektroenergetycznej przewodem neutralnym zasilającej projektowane latarnie.
 - b) w przypadku wykonania oświetlenia linią napowietrzną dokonać obliczeń sił działających na słup nr 1. W razie przekroczenia dopuszczalnych sił należy słup wymienić. Wymiana słupa odbywać się będzie w ramach warunków przebudowy i zawarcia stosownego w tym zakresie porozumienia;
 - c) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę - zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
 - d) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;
 - e) nowe elementy sieci trwale oznaczyć w celu wyodrębnienia majątku – czarny napis na białym tle określający właściciela.

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnowska 11
31 355 Kraków

NIP: 611 020 28 50 REGON: 230175216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511 925 759 22 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Środmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

Wybudowane elementy sieci pozostaną na majątku Gminy.


II. Informacje dodatkowe.

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Lubliniec ul. Klonowa 1.
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą prac pod napięciem (PPN)**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
4. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.

III. Wykaz dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu gotowości przyłączenia obiektu do przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia na wzorze „ZI” dostępnym na stronie internetowej www.auron-dystrybucja.pl, który w części dotyczącej złożenia oświadczenia o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien być potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
2. Szkic sytuacyjny przyłączanych urządzeń,
3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
Starzy Specjaliści ds. Przygotowania i Rozliczeń

Andrzej Wójcik

Sprawę prowadził: Andrzej Wójcik
tel. 34 364-82-89

Kopia:

SR8

240/2016

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl



Częstochowa, dnia 19.12.2016r.

1009004136



Pracownia Projektowa
„ELTECHLEN” Sebastian Kulik
ul. Oleska 85
42-700 Lubliniec

OCZ/SR/AW/719/2016-12-20/0000003
1009411215

*Dotyczy: uzgodnienie projektu budowa oświetlenia drogowego przy ul. Dolnej
w miejscowości Boronów.*

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2016 roku, data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 15.12.2016r. uprzejmie informujemy, że projekt został sprawdzony w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia nr TD/OCZ/SR/583/2016 z dnia 07.11.2016r. i uzgodniony bez uwag.

Termin ważności uzgodnienia dokumentacji ustalamy do dnia **06.11.2018r.** Uzgodnienie nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora od obowiązku zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez władze nadrzędne trybem oraz od wynikającej stąd odpowiedzialności w zakresie stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów budowy i bezpieczeństwa.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celów archiwalnych.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
Starszy Specjalista ds. Przygotowania i Rozliczeń

Andrzej Wójcik
Andrzej Wójcik

Załączniki:

1x projekt budowlany

K/o:

1 x SR

Sprawę prowadzi: *Andrzej Wójcik*

tel. 34 364 82 89

KOP1A

233/2016

1/2

STAROSTA LUBLINIECKI
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

STAROSTA LUBLINIECKI
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

Lubliniec dnia 21.12.2016r.

WGK.6630.121.2016

21.12.2016

Z up. STAROSTY

mgr inż. Tomasz Hadzik
inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Protokół z narady koordynacyjnej 121/2016

Sposób przeprowadzenia narady : bez pomocy środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca : PPELTECHLEN , 42-700 Lubliniec ul. Powstańców Śląskich 54

Przedmiot narady : sieć energetyczna w m. Boronów przy ulicy Dolnej dz. 328/91, 1115/91, 315/92

Przewodniczący narady : Tomasz Hadzik – inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Stanowiska uczestników narady :

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel (imię i nazwisko)	Uwagi
1	STAROSTA LUBLINIECKI ul. Paderewskiego 7 42-700 Lubliniec	Z up. STAROSTY mgr inż. Tomasz Hadzik inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii	Stawili się uczestnicy narady koordynacyjnej wpisani w protokół. Pozostali powiadomieni uczestnicy nie brali udziału w naradzie.
2	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Lublinie Wydział Lubliniec		Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.
3	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie Starszy Specjalista ds. Dokumentacji	Józef Sier	Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

4	PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach Rejon Administracyjny Lubliniec 42-200 Lubliniec, tel. wrotoski 21c	ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI Zbigniew Skrzypiec	MALEXI WŁOPIŃSKI i POZOSTALI SPÓŁKARZY GRUPY PKP ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI Zbigniew Skrzypiec
5	Operator Górnictwa Przemysłowego Bez-System SA Odzież w Świeczelnych	Łobkiewicz Reserve	Uzgodnił
6	ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ WODNYCH w Katowicach ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO Jolanta Skubala upr.bud.UAN-VIII-7342/96/93	gzw	proszę uzgodnić i modyfikować.
7			
8			
9			

Załącznik do uzgodnienia

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.



Miejscowość:

data:

**

Wniosek:

Proszę wpisać kod pocztowy miejscowości gdzie będą prowadzone prace

na sieci miedzianej

(proszę wybrać z listy wyboru)

Zamawiający:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy

Adres zamieszkania/Siedziby firmy:

ulica:

nr:

lokal

Kod pocztowy

Miejscowość:

REGON/PESEL

NIP

Numer Umowy dzierżawy/najmu infrastruktury****:

Wypełnia się automatycznie po podaniu kodu pocztowego

Adresat Wniosku:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Usług

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury:

Miejscowość:

ul.:

kod pocztowy:

adres email:

**** Wpisać jeżeli prace dotyczą infrastruktury na którą została zawarta z Orange Polska umowa dzierżawy/najmu.

Osoba składająca wniosek* (osoba do kontaktu):

imie:

nazwisko:

tel: +48

kom: +48

PESEL

E-mail:

Nr projektu budowlanego/Warunki Techniczne nr pisma:

W przypadku, gdy Orange Polska nie dysponuje projektem budowlanym zgodnie z którym będą wykonywana prace, Zamawiający zobowiązany jest przekazać projekt budowlany, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

Termin rozpoczęcia prac:

rrr-mm-dd

godzina (gg:mm)

Termin przewidywany Odbioru końcowego:

rrr-mm-dd

godzina (gg:mm)

Uwaga: Opłaty za nadzór będą pobierane wyłącznie za rzeczywisty czas prowadzenia nadzoru - patrz załącznik

Opis prac:

Prace będą prowadzone w trybie (rodzaj zamawianego Nadzoru właścicielskiego):

najpierw wpisz powyżej kod pocztowy

Lokalizacja prac	wojew.	powiat	gmina	miesto.
***Jeśli brak adresów pocztowych wpisać nr działek.	ul.1	***nr od-do:	ul.4	nr od-do:
	ul.2	nr od-do:	ul.5	nr od-do:
	ul.3	nr od-do:	ul.6	nr od-do:

Podmiot, który będzie prowadził prace (Wpisać jeśli inny niż Zamawiający. Podać: nazwa, siedziba, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr ulicy, tel. kontaktowy):

Dane do wystawienia faktury VAT za wykonanie Nadzoru właścicielskiego i Odbioru końcowego:

Zamawiający lub Płatnik:

Adres zamieszkania/siedziba

REGON

NIP

Wszelkie informacje są dostępne pod adresem:

<http://www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml>

Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Orange Polska o zmianie danych zawartych w niniejszym Wniosku lub Załączniku!

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść "Zasad wykonywania Odbioru końcowego i Nadzoru właścicielskiego przez Orange Polska S.A." wraz z cennikiem świadczenia nadzoru.

* Osoba składająca Wniosek zobowiązana jest posiadać stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego występuje.

** wymagane wypełnienie pól

* podpis osoby uprawnionej do składania wniosku

DEIZDoI