

Boronów, dnia 12.03.2019 r.

GKiZP.271.1.6.2019

dot. zapytania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dla zamówienia polegającego na dostawie, montażu i uruchomieniu klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Boronów "

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, dotyczące treści ww. zadania:

Pytanie 1:

Czy będzie możliwość poprowadzenia rurociągów po ścianach na uchwytych w przygotowaniu do zabudowy karton gips?

Po rozmowie z projektantem ustalono brak przeciwwskazań do wykonania dodatkowej kanalizacji grawitacyjnej celem zmniejszenia ilości pompek kondensatu

Odpowiedź: Na etapie wykonawstwa można zaproponować inny niż zaprojektowany system odprowadzenia skroplin z agregatów w celu zmniejszenia ilości pompek kondensatu. Zmiany każdorazowo należy uzgadniać z Zamawiającym i projektantem.

Pytanie 2:

W przedmiarze występuje jedna próba szczelności urządzeń i instalacji freonu, natomiast projekt składa się z 4 osobnych instalacji.

Czy będzie poprawiony przedmiar w tym przypadku, czy obmiar na potrzeby kosztorysu przygotować na podstawie wiedzy czyli czterech instalacji niezależnych od siebie, gdyż każdej jest potrzebne wykonanie tych czynności.

Odpowiedź: Próba szczelności instalacji freonu jest opisana w kosztorysie ofertowym jako 1 kpl i dotyczy wszystkich 4 obwodów instalacji freonu.
Przedmiar nie będzie poprawiany.

Pytanie 3:

W części instalacji elektrycznej występuje tylko pięć zabezpieczeń nad-prądowych jednobiegunowych, czy zatem zewnętrzna instalacja będzie pracowała na tym samym wyłączniku różnicowoprądowym co pozostała część obiektu?

Co może skutkować przy awarii jednej jednostki klimatyzacyjnej rozłączeniem całego obwodu, czy obwód pod klimatyzację będzie niezależny?

Odpowiedź: Cała instalacja będzie pracowała na istniejącym wyłączniku różnicowo-prądowym.

Pytanie 4:

Czy pompki skroplin mają mieć osobne zabezpieczenie elektryczne?

Odpowiedź: Pompki skroplin nie będą miały osobnych zabezpieczeń i należy je podłączyć pod istniejącą instalację elektryczną.

Z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
mgr Szymon Żyłka