


**EZ03**

**Symulacja oświetlenia budynku WC**

## Spis treści

01 - TOALETA / Podsumowanie .....	3
02 - POM. PORZĄDKOWE / Podsumowanie .....	4
03 - TOALETA / Podsumowanie .....	5

## 01 - TOALETA / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.810 m, Wysokość montażu: 2.810 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:26

Powierzchnia	[%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	206	177	242	0.859
Podłoga	20	116	101	128	0.869
Sufit	70	156	88	345	0.563
Ściany (4)	50	180	45	836	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m

Siatka: 3 x 5 Punkty


Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	(Oprawa) [lm]	(Lampy) [lm]	P [W]
1	1	Beghelli SpA A44-10160CM LUNAKO 24W 4K (1.000)	2280	2280	24.0
W sumie:			2280	2280	24.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $11.76 \text{ W/m}^2 = 5.71 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $2.04 \text{ m}^2$ )

## 02 - POM. PORZĄDKOWE / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.810 m, Wysokość montażu: 2.810 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia	[%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	253	197	289	0.777
Podłoga	20	169	133	193	0.786
Sufit	70	112	78	317	0.698
Ściany (4)	50	178	74	374	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m

Siatka: 9 x 4 Punkty

Margines: 0.000 m


### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	(Oprawa) [lm]	(Lampy) [lm]	P [W]
1	2	Beghelli SpA A44-10160CM LUNAKO 24W 4K (1.000)	2280	2280	24.0

W sumie: 4560 W sumie: 4560 48.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $7.88 \text{ W/m}^2 = 3.11 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $6.09 \text{ m}^2$ )

### 03 - TOALETA / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.810 m, Wysokość montażu: 2.810 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:26

Powierzchnia	[%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	241	183	284	0.762
Podłoga	20	164	131	189	0.799
Sufit	70	101	74	305	0.729
Ściany (4)	50	166	73	366	/

#### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m

Siatka: 9 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m

#### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	(Oprawa) [lm]	(Lampy) [lm]	P [W]
1	2	Beghelli SpA A44-10160CM LUNAKO 24W 4K (1.000)	2280	2280	24.0

W sumie: 4560 W sumie: 4560 48.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $7.01 \text{ W/m}^2 = 2.91 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $6.85 \text{ m}^2$ )