

Boronów, dnia 15.03.2022 r.

GKiZP.271.08.06.2022

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na oczyszczalni**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający w załączeniu przekazuje pytania do treści SWZ oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

W związku z przygotowaniem oferty na zadanie jak w temacie zwracam się z pytaniem czy można zastosować panele fotowoltaiczne o większej mocy?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli równoważnych o większej mocy (zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia o mocy min. 310Wp), spełniających te same funkcje o nie gorszych parametrach, jednakże przy zachowaniu tolerancji pozostałych parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia +/- 2% dla każdego parametru.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmiany mocy modułu fotowoltaicznego (301Wp) na panel obecnie bardziej dostępny w sprzedaży np. o mocy 450Wp? Zmiana mocy modułu wiąże się ze zmianą parametrów prądowych, napięciowych oraz wymiary. Wymiary powodują zmianę w konstrukcji? Czy zamawiający dopuszcza zmiany w konstrukcjach?

Czy przygotowaniem oferty na zadanie jak w temacie zwracam się z pytaniem czy można zastosować panele fotowoltaiczne o większej mocy?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania paneli o mocy 450Wp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli równoważnych o większej mocy (zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia o mocy min. 310Wp), spełniających te same funkcje o nie gorszych parametrach, jednakże przy zachowaniu tolerancji pozostałych parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia +/- 2% dla każdego parametru, **które nie spowodują zmiany konstrukcji.**

Pytanie 3:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar robót.

Odpowiedź 3:

Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o przedmiar robót (plik o nazwie: PRZEDMIAR_ROBOT).

Pytanie 4:

Proszę o informację czy istnieje możliwość zastosowania paneli fotowoltaicznych o większej mocy, a tym samym, by zachować projektowaną moc instalacji, ich mniejszą ilość?

Odpowiedź 4:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

WÓJT

/-/ Krzysztof Bełkot