

EZ03 OBLICZENIA

Dokumentacja projektowa

utworzona

SIMARIS design Professional

Wersja: 9.2.0 (2018-06-11)

Podwersja: 5126

© SIEMENS AG 2023. All rights reserved.

<http://www.siemens.com/simaris>

Dane podstawowe

Nazwa projektu:	PARK W BORONOWIE
Krótki opis:	BORONÓW UL. DOLNA
Projektant:	Grzegorz Drelich
Biuro projektów:	GrupaVERSO
Utworzony:	poniedziałek, 19 grudnia 2022
Zmodyfikowany:	poniedziałek, 8 maja 2023

Dane klienta

Miejscowość:	BORONÓW
Klient:	GMINA

Komentarz:

Parametry sieci:

Podstawy	
Standard	IEC
Wysokość nad poziomem morza	< 1000 m

Średnie napięcie	
Napięcie znamionowe	15 kV
Średnia temperatura	40 °C
Współczynnik c max	1,1
Współczynnik c min	1
Max./Min moc zwarciova	350 / 50 MVA
Sposób pracy pkt neutralnego	Nisko-rezystancyjny
Relacje R1/X1 min	0,2

Niskie napięcie	
Napięcie znamionowe	400 V
Konfiguracja systemu	TN-C TN-S
Częstotliwość	50 Hz
Dopuszczalne napięcie dotykowe	25 V
Temperatura otoczenia	45 °C
Współczynnik c max	1,1
Współczynnik c min	0,95
Procentowy spadek napięcia	100 %
Maksymalny dopuszczalny spadek napięcia w sieci	8 %

Lista urządzeń:

Rozłączniki/ Wkładki:

Rozłącznik bezpiecznikowy:

Miejsce	Tytuł	MRPD Podstawa/ Wkładka	Wkładka [A]	Charakte- rystyka	Wielkość obudowy Podstaw a/ Wkładka	In podstaw y [A]	Icu(wkła- dki) [kA]	Icu/Icn [kA] wymaga- ny	Ilość Podstaw a/ Wkładka
RG	Fboisko	3NJ41033BF01/ 3NA3824	80	gL/gG	00/ 000	160	120	15,721	1/3
R4	FR4	3NJ41033BF01/ 3NA3822	63	gL/gG	00/ 000	160	120	8,896	1/3
R5	FR5	3NJ41033BF01/ 3NA3817	40	gL/gG	00/ 000	160	120	2,302	1/3
R6	FR6	3NJ41033BF01/ 3NA3817	40	gL/gG	00/ 000	160	120	2,302	1/3

Połączenia i linie dystrybucji:

Kabel/ Przewodnik niskie napięcie:

Tytuł	Typ/ Profil [mm²]	Punkt początkow y / Punkt docelowy	Ib [A] Iz [A]	Materiał	Długość [m]	Izolacja	Typ instalacji / ftot	u [%] / Δu [%] / Σ Δu [%]	θΔu [°C] / θIkmax [°C] / θIkmin [°C]	Ilość przewod- ów
C/zasilanie	np: NYY, NYCWY, NYCY, NAYKY 3x50/-/50	M0678 RG	60,171 92,8	Cu	1	PVC70	D1 0,8	99,98 0,011 0,022	55 20 80	1
C/R4	np: NAYY, NAYCWY, NAYCY, NAYKY 3x35/-/35	RG R4	43,519 69,3	Al	120	PVC70	D1 0,9	97,86 2,116 2,138	55 20 80	1
C/RGB	np: NAYY, NAYCWY, NAYCY, NAYKY 3x16/-/16	R4 R5	31,161 40	Al	55	PVC70	D1 0,8	96,38 1,483 3,621	55 20 80	1
C/R4	np: NAYY, NAYCWY, NAYCY, NAYKY 3x25/-/25	R4 R6	15,581 51,2	Al	50	PVC70	D1 0,8	97,43 0,435 2,573	55 20 80	1

Obciążenie:

Sumowanie odbiorów:

Tytuł	Pn [kW]	In [A]	Un [V]	cos φ	Kolejność faz	Typ obciążenia
Zestaw gniazd	10	15,193	400	0,95	L1-L2-L3	indukcyjny
Instalacja herbaciarni	10	16,038	400	0,9	L1-L2-L3	indukcyjny
Technologia placu zabaw	10	16,038	400	0,9	L1-L2-L3	indukcyjny
Zestaw gniazd	10	15,193	400	0,95	L1-L2-L3	indukcyjny
Tężnia	5	7,597	400	0,95	L1-L2-L3	indukcyjny
Zestaw gniazd	10	15,193	400	0,95	L1-L2-L3	indukcyjny
Oświetlenie terenu	2	3,039	400	0,95	L1-L2-L3	indukcyjny
I Etap	32,3	49,075	400	0,95	L1-L2-L3	indukcyjny

Ochrona przeciwporażeniowa

Wszystkie obwody w projekcie mają dopuszczalny czas wyłączenia $t_{a-req} > t_{a-cur}$ i spełniają wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej.

Dodatkowe uwagi:

Dobre zabezpieczenia w skrzynkach odpływowych systemu szynoprzewodów mogą się różnić od aktualnie produkowanych zabezpieczeń dla danych skrzynek. Proszę zweryfikować listę zabezpieczeń z aktualnym katalogiem i ewentualnie skorygować nieprawidłowości.

Legenda:

Symbol [Jednostka]	Opis
ai	Współczynnik obciążenia
cos φ	Współczynnik mocy
ftot	Współczynnik redukcji
Ia/In	Początkowy prąd rozruchowy
Ib [A] Iz [A]	Prąd / dopuszczalne obciążenie
Icu(wkładki) [kA]	Znamionowa wyłączalna wytrzymałość zwarciova - wkładka bezpiecznikowa
Icu [kA] Icn [kA]	Znamionowa wyłączalna wytrzymałość zwarciova wyłącznika zgodnie z IEC 60947-2 Znamionowa wytrzymałość zwarciova zgodnie z IEC 60898-1
Icu/Icn [kA] wymagany	wymagana wytrzymałość zwarciova zabezpieczenia w miejscu zainstalowania
Icw 1s [kA]	Znamionowa zdolność zwarciova 1s
IΔn [mA]	Zabezpieczenie różnicowoprądowe - RCD
Ik1max	Max prąd zwarcia jednofazowego
Ik1min	Min prąd zwarcia jednofazowego
Ik3max	Max. prąd zwarcia 3-fazowego
Ik3min	Min prąd zwarcia 3 fazowego
Ik1D [kA]	jednofazowy ciągły prąd zwarciovy
Ik3D [kA]	trójfazowy ciągły prąd zwarciovy
Ikmax/Ikmin	Stosunek wartości max i min prądu zwarciovy
Ikre	Współczynnik powrotu w przypadku zwarcia
In [A]	Prąd znamionowy
P0 [kW]	Straty biegu jałowego
Pk [kW]	Straty zwarciove
Pmech [kW]	Moc mechaniczna
Pn [kW]	Znamionowa moc czynna
R0 N [mΩ]	Rezystancja szyny N dla składowej zerowej
R0 PE(N) [mΩ]	Rezystancja szyny PE(N) dla składowej zerowej
R0/R1	Stosunek reaktancji dla składowej zgodnej i zerowej
R1 [%]	Względna wartość rezystancji dla składowej zgodnej
R1 [mΩ]	Rezystancja dla składowej zgodnej
Sn [kVA]	Znamionowa moc pozorna
ukr [%]	Napięcie zwarciove

PARK W BORONOWIE
GMINA

U_n [V]	Napięcie znamionowe
U_{prim} [kV]	Napięcie strony pierwotnej
U_{sec} [V]	Napięcie strony wtórnej
$X_0 N$ [$m\Omega$]	Reaktancja szyny N dla składowej zerowej
$X_0 PE(N)$ [$m\Omega$]	Reaktancja szyny PE(N) dla składowej zerowej
X_0/X_1	Stosunek reaktancji dla składowej zgodnej i zerowej
X_1 [$m\Omega$]	Reaktancja dla składowej zgodnej
x_d'' [%]	Reaktancja
$Z_1 \max$	Max impedancja dla składowej zgodnej
$Z_1 \min$	Min impedancja dla składowej zgodnej
Z_S	Impedancja dla zwarcia doziemnego
$Z_s \max$	Max impedancja dla zwarcia doziemnego
$Z_s \min$	Min impedancja dla zwarcia doziemnego
u [%] / Δu [%] / $\sum \Delta u$ [%]	Napięcie znamionowe / Spadek napięcia na sekcję / Skumulowany spadek napięcia od zacisków strony pierwotnej / wtórnej do zaznaczonego pkt.
$\theta \Delta u$ [$^{\circ}C$] / θI_{kmax} [$^{\circ}C$] / θI_{kmin} [$^{\circ}C$]	Temperatura kabla SN / Temperatura przewodnika dla kabla nn Spadek napięcia / dla $I_k \max$ / Przy zamknięciu
η	Sprawność
φ [$^{\circ}$]	Przesunięcie fazowe
$\varphi_1 \min/\max$ [$^{\circ}$]	Kąt przesunięcia fazowego dla $I_{k1} \min/\max$
$\varphi_3 \min/\max$ [$^{\circ}$]	Kąt przesunięcia fazowego dla $I_{k3} \min/\max$

Normy przyjęte do obliczeń:

Tytuł	IEC	HD	EN	DIN VDE
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa *	60364-1...6	384		0100 – 100...710
Prądy zwarciove w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 3: Prądy podwójnych, jednoczesnych i niezależnych, zwarć doziemnych i częściowe prądy zwarciove płynące w ziemi	60909		60909	0102
Prądy zwarciove w sieciach trójfazowych Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody obliczania	60865		60865	0103
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 2: Wyłączniki	60947-2		60947-2	0660 – 101
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu	61439		61439	0660 – 600
Metoda wyznaczania przez ekstrapolację przyrostów temperatury niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic badanych w niepełnym zakresie badań typu (PTTA)	60890+C	528 S2		0660 – 507
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie	60364-5-52	384		0298 – 4
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Część 520: Instalacje elektryczne - Uzupełnienie 3: Obciążalność prądowa przewodów w obwodach trójfazowych z zawartością harmonicznych				0100-520 Część 3
Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych	60898-1		60898-1	0641 – 11
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 107: Wyłącznik-rozłącznik bezpiecznikowy prądu przemiennego na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie	62271		62271	0671 – 105
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego-Izolacja, łączenie i sterowanie	60364-5-53	60364-5-534		0100-534
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych	60364-4-44	60364-4-443		0100-443
Ochrona odgromowa - część 1...4	62305-1...4			0185 – 1...4
Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia - Część 1: Wymagania techniczne i metody badań	61643-11			0675-6-11
Testy dla kabli elektrycznych w warunkach pożarowych - integralność obwodu	60331-11, 21		50200	0472-814 0482-200
Zachowanie materiałów z których wykonany jest budynek i składników budynku w przypadku pożaru Część 12: Utrzymanie integralności obwodu elektrycznych systemów kablowych, wymagania i badania				4102-12 : 1998-11
Wyposażenie elektryczne pojazdów elektrycznych drogowych - Pojazdy elektryczne indukcyjne ładowanie systemu	61851		61851	

*) Dodatkowe uwarunkowania danego rynku i inne odstępstwa od normy IEC 60364-4-41: 2005 nie są wprowadzone i powinny być wzięte pod uwagę!