

Skala Y: 1:100

1m

Skala X: 1:100

UWAGA:


Ze względu na brak danych odnośnie zagłębienia istniejącego uzbrojenia terenu, w projekcie założono standardową głębokość układania instalacji.

W celu ustalenia dokładnego zagłębienia istniejącego uzbrojenia terenu, przed przystąpieniem do prac związanych z budową projektowanej instalacji należy wykonać wykopy kontrolne.

W przypadku innego zagłębienia instalacji od założonego w projekcie, projektowaną zew. instalację wody należy wykonać unikając kolizji z istniejącą infrastrukturą, jednocześnie zachowując zagłębienie na poziomie min. 1,7 m.

Ewentualne zmiany skonsultować z projektantem.

UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE



grupaVERSO

al. Wolności 27, 42-200 Częstochowa

grupaVERSO.

Nazwa inwestycji:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CZĘŚCI POŁUDNIOWO WSCHODNIEJ
SKRZYŻOWANIA ULIC WOLNOŚCI I WOJSKA POLSKIEGO

Inwestor:
GMINA BORONÓW
UL. DOLNA 2, 42-283 BORONÓW

Projektował: nr uprawnień podpis
T. STEFAŃSKI **SLK/4465/PWOS/12**

Opracował:
T. STEFAŃSKI

Sprawdził: nr uprawnień podpis
-

Faza:
PT

Skala:
1:100/100

Data: **LIPIEC 2023**
Format druku: 420X297

Rewizja:
-

Temat rysunku:
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODY cz.2 - KOMORA FONTANNY

Nr Rys.
IS_3

Projekt wykonany jest na podstawie norm i przepisów budowlanych obowiązujących w dniu jego ukończenia i chroniony jest ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni projektowej GRUPA VERSO. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.