

Boronów, dnia 03.01.2012 r.

KGK.271.9.5.2011

dot. przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń po NZOZ na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759. z późn. zm.), w związku z brakiem podania obmiaru dla pozycji „49.d2.4.C” ,ponownie udziela odpowiedzi na pytanie nr 7:

Pytanie

W przedmiarze nie uwzględniono doprowadzenia wentylacji do pomieszczeń sanitarnych.

Odp. Zamawiający dodaje do przedmiaru robót pozycje:

- „49.d2.4.A” – „KNR 2-17 0123 -02, Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm – udział kształtek do 55%, obmiar – 2,5m”
- „49.d2.4.B” – „KNR 2-17 0138-01, Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw. do 800 mm – do przewodów stalowych i aluminiowych, obmiar – 3 szt.
- „49.d2.4.C” – „KNR 2-17 0205-01, Wentylatory osiowe o śr. otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika – do wentylacji przewodowej, **obmiar – 1 szt.**”

Z poważaniem


mgr Rufin Majchrzyk

a/a