Wariant bez pierścienia odciążającego



Wariant z pierścieniem odciążającym



Przekrój A-A



Przekrój B-B



Przekrój C-C



OZNACZENIA :

1. Właz wg. PN - 87/H - 74051
   - typ D, □ 400 kN
2. Podbudowa pod właz z cegły klinkierowej na zaprawie cementoeej B = 0 ÷ 28 cm
3. Płyta prefabrykowana PP-180/60
4. Płyta prefabrykowana PP-144/60 (wariant)
5. Pierścień odciążający
6. Kręgi żelbetowe h = 30 ÷ 60 cm
7. Stopnie złazowe żeliwne wg. PN - 64/H - 74088
8. Tuleja szczelna Wavin
9. Kształtka T 150/150 mm HAWLE nr 8510
10, 11, 12 - wg załączonej tabeli

L.p.	Wyszczególnienie	R.T. Ø 63
10.	Kształtka FFR HAWLE nr 8550	150/80
11.	Kształtka FF L=600 mm HAWLE nr 8500	L-600, dn-80
12.	Kołnierz specjalny dla rur PE HAWLE nr 5500	63/80

UWAGI !

1. Na ściany zewnętrzne i wewnętrzne po uszczelnieniu styków kręgów zaprawą z cementu szybkosprawnego nanieść
   - hydrostop lub ceresit
   - bitizol 2R + 2 Pg
2. W przypadku wystąpienia gruntów nawodnionych gr. podsypki powinna wynosić 20 cm
3. Rzędne N_1 i N_2 wg. profilu podłużnego kolektora
4. Wymiary D, D1, M są wymiarami zmiennymi
5. Kinetę murowaną można zastąpić prefabrykowanym kręgiem żelbetowym z dnem
6. Wymiary bez miana podano w milimetrach

BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE „WOD-BUD" s.c. 42-100 KŁOBUCK UL. PARKOWA 4a TEL. (034) 317-13-48		
Obiekt	- KANALIZACJA ŚCIEKOWA Ø 200/5,9 PCV - PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE Ø 160/4,7 PCV - KANALIZACJA TŁOCZNA Ø 63/5,8 PE	
Inwestor	GMINA BORONÓW	
Adres	BORONÓW ul. MŁYŃSKA – DR. NR 4322/853, DR. NR 3551/904, ul. MOSTOWA – DR. NR 3554/716, DZ. NR 3993/715, 3996/853, 5257/853, 4565/853, 3634/853, 5211/853, 4323/853, 5389/854.	
Treść	Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej z przyłączami.	
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Uprawn. Do projekt. Kier. i nadzorowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Uprawnienia nr D-0586/317/90 do projektowania bez ograniczeń Upr. Nr WKP-0110-0586/317/90 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	Rys. nr 13 Skala 1:10 Podpis Data 03. 2010r.
Projektował	bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr ewid: SLK/1059/PWOS/05	
Sprawdził	mgr inż. Krzysztof Żelaxkiewicz Uprawnienia budowlane nr ewid. 485/02 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	

PROJEKTANT