

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA


40-024 Katowice
Powstańców 41a
tel: (032) 20-77-897, 251-80-40

fax: (032) 25-15-554
e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl
www.katowice.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Częstochowie
42-200 Częstochowa
Rzasańska 24/28
tel: (034) 364-35-12, 364-35-17, 364-35-23

fax: (034) 360-42-80
e-mail: czestochowa@pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR CZE 41/2014



Sygnatura protokołu	INC.7023.124.2014.JR	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz.672 z późn. zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	URZĄD GMINY BORONÓW oczyszczalnia ścieków w Boronowie, DOLNA 2, 42700 BORONÓW, Gmina Boronów (wiejska), Powiat lubliniecki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: oczyszczalnia ścieków poniżej 2000 RLM,	
Adres kontrolowanej działalności	DOLNA 2, 42700 BORONÓW, Gmina Boronów (wiejska), Powiat lubliniecki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Rufin Majchrzyk, Wójt Gminy Boronów	
NIP zakładu	575-000-14-463	
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	150793487	
PKD/EKD	7511 /	
Kod NACE		
Rejestracja		
Telefon/ fax	034 3539100	
Adres strony internetowej: email	www.boronow.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-	
Przedstawiciel zakładu . wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	-	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Pan Rufin Majchrzyk Pani Dorota Wilczek	Stanowisko Wójt Gminy Boronów Podinspektor w UG Boronów

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

	Pan Szymon Żylka Sekretarz Gminy Boronów
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	
Nazwa	URZĄD GMINY BORONÓW
Adres do korespondencji	DOLNA 2, 42700 BORONÓW, Gmina Boronów (wiejska), Powiat lubliniecki
NIP	575-000-14-463
Regon	150793487
Rejestracja	
Telefon/ fax	034 3539100

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	18-03-2014
Data zakończenia kontroli	28-03-2014
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	kontrola bieżąca
Cel kontroli	

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Jarosław Reterski, Inspektor, INC.7023.124.2014.JR
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	

1. Ustalenia kontroli

Gmina Boronów prowadzi eksploatację komunalnej oczyszczalni ścieków w Boronowie na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Lublinieckiego znak: WOŚ.6341.55.2012 z dnia 27.12.2012r. (obowiązującego do dnia 31.12.2022r.). Kserokopia wspomnianego pozwolenia wodnoprawnego stanowi załącznik nr 2

I.1.Stan wypełniania warunków pozwolenia wodnoprawnego określonych w punkcie III:

Ad.1,4,6 Nie przekraczanie określonych pozwoleniem stanu i składu odprowadzanych ścieków oraz spełnianie wymogów w zakresie poboru próbek ścieków do badań analitycznych

W trakcie kontroli przedstawiono następujące wyniki analiz średniodobowych próbek ścieków pobranych na wylocie z komory wypływowej ze stawu LEMNA wykonane w roku 2013.:

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

-SB/02676/02/2013 30/31.01.2013 wykonane przez: SGS Eko-Projekt Pszczyna -AB1232
-SB/38790/08/2013 30/31.07.2013 wykonane przez: SGS Eko-Projekt Pszczyna -AB1232
-SB/59339/10/2013 24/25.10.2013 wykonane przez: SGS Eko-Projekt Pszczyna -AB1232
-112/LO/13-Z 29/30.04.2013r. wykonane przez: WIOŚ Poznań PCA-AB199

Wyżej wymienione analizy ścieków wykonane zostały przez laboratoria posiadające wdrożony system akredytacji.

Gmina Boronów spełniła obowiązek w zakresie wykonania w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia 4 średniodobowych analiz ścieków oczyszczonych.

Gmina Boronów realizuje obowiązek wynikający z Art. 149. 1. ustawy „Prawo ochrony środowiska” w zakresie wykonywania analiz jakości ścieków odprowadzanych do środowiska oraz przesyłania ich wyników do WIOŚ.

Ad.2. Utrzymywanie w należyтым stanie i ciągłej sprawności urządzenia oczyszczające i odprowadzające ścieki

Podczas oględzin przeprowadzonych w trakcie kontroli stwierdzono należyty stan eksploatacyjny urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków. Stwierdzono poprawną pracę wszystkich urządzeń technologicznych. Ścieki wypełniające zbiornik nr II były klarowne, bezbarwne i nie powodowały pienia przy ich wprowadzaniu do wód odbiornika.

Ad.3. Prowadzenia pomiaru ilości ścieków oczyszczonych

Pomiar ilości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do środowiska realizowany jest za pomocą ultradźwiękowego przepływomierza, którego sonda zainstalowana jest w komorze pomiarowej na wylocie do odbiornika. W trakcie kontroli przedstawiono dobowy rejestr ilości odprowadzanych ścieków, którego kserokopia wyciągu za miesiące styczeń 2013 - luty 2014 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Z przedstawionego rejestru wynika, że w roku 2013 z oczyszczalni odprowadzono łącznie: 66 838 m³ ścieków przy średniej dobowej ilości: 183 m³/d.

Ad.5. Ustalenie punktu poboru ścieków do badań analitycznych odpływających z oczyszczalni na wylocie z komory wypływowej ze stawu LEMNA

Próbki ścieków do badań analitycznych pobierane są na wylocie z komory wypływowej ze stawu LEMNA

Ad.7. Utrzymywanie uszczelnionego rowu R-2 na długości 40 mb w sposób zapewniający wykorzystanie jako odprowadzalnik ścieków do rzeki Liswarty.

W trakcie kontroli stwierdzono pęknięcia i ubytki płyt betonowych stabilizujących koryto rowu.

Ad.8. Prowadzenie konserwacji rzeki Liswarty na długości 100 mb poniżej wylotu rowu R-2

Obsługa oczyszczalni prowadzi na bieżąco prace związane z utrzymaniem dobrego stanu koryta rzeki Liswarty poniżej wylotu rowu R-2. W roku 2013r. zgodnie z zapisami dokonanymi w dzienniku eksploatacji oczyszczalni w dniach 01.08.2013r., 14.08.2013r. prowadzono konserwację rzeki Liswarty.

Ad.9. Ograniczenie uciążliwości oczyszczalni ścieków poprzez jej właściwą eksploatację opartą o instrukcję obsługi

Eksploatacja oczyszczalni ścieków prowadzona jest w oparciu o instrukcję opracowaną przez Eko-Eksploatacja, 62-571 Stare Miasto ul. Szkolna 88. Obsługa oczyszczalni składa się z jednej osoby dozorującej jej pracę w układzie jednozmianowym.

Ad.11. Przyjmowanie ścieków do kanalizacji sanitarnej prowadzone jest w oparciu o stosowne umowy

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

cywilne gwarantujące dotrzymanie pozwoleń wodnoprawnych.

W trakcie kontroli przedstawiono zestawienie ilości ścieków dostarczonych do urządzeń oczyszczalni stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Z treści zestawienia wynika, że w roku 2013 do urządzeń oczyszczalni ścieków dostarczono: 2 761 m³ ścieków przywiezionych taborem asenizacyjnym należącym do Gminy Boronów. Wykaz stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.13.Zagospodarowanie osadów ściekowych powstałych w instalacji oczyszczalni ścieków poprzez składowanie na składowisku odpadów, bądź po wykonaniu odpowiednich analiz fizykochemicznych wykorzystanie do rekultywacji terenów w rolnictwie zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami.

Komunalne osady ściekowe powstałe w instalacji oczyszczalni ścieków (w wyniku czyszczenia stawu napowietrzanego oraz stawu LEMNA) w sierpniu 2012 roku, sierpniu 2013 roku, marcu 2014 wykorzystane zostały do rekultywacji terenów Gminy położonych przy oczyszczalni ścieków.

Wymienione wyżej dokumenty (wyniki badań gruntu w miejscu aplikacji osadu, wyniki badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych) za rok 2012 oraz mapki lokalizacji terenów, na których dokonano aplikacji osadów stanowią załączniki nr 5-7 do niniejszego protokołu.

Wyniki badań gruntu w miejscu aplikacji osadu, wyniki badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych za rok 2013 i 2014 stanowią załączniki nr 14-19. Aplikacji osadów w latach 2012-2013 dokonano na terenie działki nr 594/137 należącej do [redacted] położonej w Boronowie.

Aplikacji osadów w roku 2014 dokonano na terenie działki nr 315/92 należącej do Gminy Boronów. Wyniki analiz osadu oraz próbek gleby w miejscu ich wykorzystania spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 r. Dz.U. Nr 137 (Dz.U. Nr 137 poz. 924).

II. Opłaty za korzystanie ze środowiska

Gmina Boronów prowadzi ewidencję dotyczącą zakresu i formy korzystania ze środowiska (ścieki wprowadzane do środowiska) – zgodnie art. 284-287 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wykazy zawierające informacje o stanie i składzie odprowadzonych ścieków oraz wysokości należnych opłat przesyłane są do Marszałka Województwa Śląskiego podczas kontroli przedstawiono potwierdzenia dokonania opłat z tytułu korzystania ze środowiska.

III. Gospodarka odpadowa

Powstające na terenie oczyszczalni odpady w postaci skratek gromadzone są w przygotowanym na ten cel pojemniku ustawionym w pobliżu przepompowni ścieków.

Gmina prowadzi ewidencję wytwarzanych odpadów oraz terminowo realizuje obowiązek w zakresie przedkładania do Marszałka Województwa Śląskiego wykazów zawierających informacje o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi za lata 2012,2013.

Z przedstawionych wykazów wynika, że Gmina Boronów w wyżej wymienionym okresie wytworzyła następujące ilości odpadów:

-rok 2012 (19 08 01 – 1,5 Mg, 19 08 05 – 30,6 Mg), -rok 2013 (19 08 01 – 3,4 Mg, 19 08 05 – 55,5 Mg),

Odpady w postaci skratek okresowo przekazywane są firmie ASA Lubliniec Sp. z o.o., która dokonuje ich transportu do instalacji spalarni odpadów SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

Podczas kontroli przedstawiono karty przekazania skratek (1/S/2012-OŚW, 1/04/S/2013, 1/03/S/2014) obejmujące całą ich wytworzoną i przekazanych ilość za lata 2012,2013.

IV. Spostrzeżenia z wizji lokalnej

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono uciążliwości zapachowych na terenie kontrolowanej oczyszczalni oraz w jej pobliżu.

Protokół oględzin przeprowadzonych w dniu 18.03.2014r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

V. Inne ustalenia

W trakcie kontroli przedstawiono decyzję o pozwoleniu na budowę – tj. przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków nr WB.6740.62.2014 wydaną przez Starostę Lublinieckiego w dniu 11.02.2014r. Ponadto przedstawiono decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 05.03.2013r. nr WOŚ.4240.34.2013.AS2 w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowanej oczyszczalni oraz opinię sanitarną PIS w Lublińcu znak NS-ZNS-523-3/13 z dnia 04.02.2013. Projektowana do realizacji inwestycja – budowa nowej oczyszczalni ścieków, przewiduje całkowitą hermetyzację układu, co w efekcie powinno wyeliminować ewentualne uciążliwości zapachowe.

Wymienione wyżej dokumenty stanowią załączniki nr 9-11 do niniejszego protokołu.

Kserokopia wyciągu z projektu budowlanego dla projektowanej oczyszczalni stanowi załącznik nr 12.

Podczas kontroli Wójt Gminy Boronów złożył pisemne oświadczenie do niniejszego protokołu w sprawie planowanej budowy nowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Boronów oraz przewidywanym terminie następnego czyszczenia stawów Lemna oczyszczalni (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

2. Naruszenia i nieprawidłowości

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1	Nie utrzymywanie uszczelnionego rowu R-2 na długości 40 mb w sposób zapewniający wykorzystanie jako odprowadzalnik ścieków do rzeki Liswarty.	Protokół z oględzin WIOŚ z dnia 18.03.2014r.	Pkt 7 pozwolenia wodnoprawnego znak:WOŚ.6341.55.2012 z dnia 27.12.2012r.

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
1	Nie utrzymywanie w należytym stanie uszczelnionego rowu R-2 na długości 40 mb - odprowadzalnika ścieków do rzeki Liswarty.	art. 193 - I. Ustawa Prawo wodne - 1) Nie utrzymywanie, wbrew obowiązкови, w należytym stanie wód lub urządzeń wodnych	Pan Rufin Majchrzyk - Wójt Gminy	Pouczenie

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tabela czynności kontrolnych
- 2 Pozwolenie wodnoprawne znak:WOŚ.6341.55.2012 z dnia 27.12.2012r.
- 3 Wyciąg z rejestru zrzutów ścieków z oczyszczalni w Boronowie
- 4 Wykaz ilości ścieków dowiezionych do oczyszczalni w roku 2013
- 5 Analiza mikrobiologiczna osadu za 2012 rok

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- 6 Analiza fizyko-chemiczna osadu za 2012 rok
- 7 Mapki zagospodarowania osadu
- 8 Protokół z oględzin przeprowadzonych w trakcie kontroli
- 9 Pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków
- 10 Decyzja RDOŚ Katowice
- 11 Opinia sanitarna
- 12 Schemat technologiczny projektowanej oczyszczalni
- 13 Pisemne oświadczenie Wójta Gminy Boronów w sprawie planowanej budowy oczyszczalni ścieków
- 14 Analiza gruntu za 2012 rok
- 15 Analiza mikrobiologiczna osadu za 2013 rok
- 16 Analiza fizykochemiczna osadu za 2013 rok
- 17 Analiza mikrobiologiczna osadu za 2014 rok
- 18 Analiza fizykochemiczna osadu za 2014 rok
- 19 Analiza gruntu za 2014 rok

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Pan Rufin Majchrzyk - Wójt Gminy Boronów, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie paraflowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 2/2014

Data i miejsce podpisania protokołu: 28-03-2014, Boronów

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

GMINA BORONÓW
42-283 Boronów, ul. Dolna 2

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

STARSZY INSPEKTOR

mgr inż. Jarosław Reterski

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.