



ZK2a-1P



UKŁAD SIECI: TT

- PL - licznik energii
- FL - rozłącznik kabla magist. - rozłącznik bezp. listwowy "2" 400A
- FW - zabezpieczenie WLZ - rozłącznik bezp. skrzynkowy "00" 160A
- FZ - ogranicznik mocy wyposażony w człon przeciążeniowy, ale bez członu zwarciovowego z funkcją ręcznego rozłączenia obwodu
- XL - odłącznik kabla magist. - podstawa bezp. listwowa "2" 400A
- X - zacisk kablowy typu "V"

 <p>GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec NIP: 575-188-53-32 REGON: 243-102-850</p>		<p>Zamawiający: Gmina Boronów ul. Dolna 2, 42-283 Boronów</p> <p>Nazwa opracowania: Budowa wraz z odwodnieniem ul. Ks. Adamka w miejscowości Boronów</p>	
Opracował:	Nazwiska	Podpis	<p>Tytuł rysunku:</p> <p>WYGLĄD ZESTAWU ZŁĄCZOWO-POMIAROWEGO</p>
Projektant	mgr inż. S. Kulik Upr. Nr.: SLK/4170/POOE/12		
Współpraca	mgr inż. J. Topoła		
		Data:	Skala
		XII.2015r.	
		Nr rys.	5