



OBJAŚNIENIA

K1 - Kocioł c.o. EKO-PLUS UNIVERSALNY - 38 kW

Firmy:"heř" Lublinieć

K2 - Kocioł c.o. HEF - BORSUK - 23 kW

Firmy:"heř" Lublinieć

P - Pompa obiegowa c.o.

typ: Wilo-TOP-E - 40-120

Q = 3,5 l/s; H = 2,2 m

Firmy:"WILLO"

Pb - Pompa zatapilna do wody brudnej Q=5m3/h; H=1,5m

BIURO INŻYNIERSKIE inż. Jacek Bielo UL. PIŁSUDSKIEGO 23a/1; 42-700 LUBLINIEC tel: (034) 356-13-33, 606-468-529; jacek_bielec@op.pl			
TEMAT:	BUDYNEK URZĘDU GMINY BORONÓW		
RYSUJEK:	INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTŁOWNI		
ADRES:	URZĄD GMINY BORONÓW – UL. DOLNA 2		
INWESTOR:	URZĄD GMINY BORONÓW – 42-283 BORONÓW UL. DOLNA 2		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: MODERNIZACJA KOTŁOWNI		
PROJEKTANT:	inż. JACEK BIELA	inż. Jacek Bielo	06.2008
SPRAWDZAJĄCY:	inż. HERBERT GRAF	7/5/01	06.2008
SKALA:	1:50		1
RSUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI	RYS. NR:		1