

Boronów, dnia 25.01.2018 r.

GKiZP.271.2.3.2018

dot. przetargu nieograniczonego pn:
„Oświetlenie drogi rowerowej Zumpy”

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, dotyczące treści SIWZ dla przedmiotowego przetargu.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie zapisu znajdującego się w opisie technicznym pkt. II ppkt. 1.:

„- układ zasilający ma być wyposażony w zewnętrzny interfejs służący do połączenia oprawy z zewnętrznym komputerem w celu zmian parametrów oświetlenia oraz czynności serwisowych”

Czy w zewnętrzny interfejs służący do połączenia oprawy z zewnętrznym komputerem w celu zmian parametrów oświetlenia oraz czynności serwisowych ma zostać wyposażona każda oprawa, czy należy zastosować jeden interfejs sterujący do całego obwodu?

Odpowiedź: W interfejs ma zostać wyposażony każdy układ zasilający oprawy. Przez interfejs Zamawiający rozumie standardowe rozwiązanie np. Interfejs typu DALI (Dynamic Adresable Lighting Interface). Zamawiający ma zamiar korzystać z tego rozwiązania w przyszłości, w celu zmian parametrów oprawy, czynności serwisowych oraz ewentualne włączenie opraw w system sterowania.

Pytanie 2:

Proszę o informację o wymogach realizacji połączenia interfejsu z zewnętrznym komputerem?

Odpowiedź: Jak wyżej – interfejs DALI.

Pytanie 3:

Proszę o udostępnienie schematu projektowanej szafki sterowniczej zabudowanej przez inwestora.

Odpowiedź: Przy założeniu jak wyżej nie ma konieczności budowy szafy sterowniczej. Oświetlenie zostanie podłączone do istniejącego obwodu oświetleniowego.

WÓJT

mgr Ryszard Majchrzyk

4