

Gmina Boronów: Remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Boronów przy ul. Dolna 2**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane****Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 531878-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Boronów, Krajowy numer identyfikacyjny 15139840000000, ul. ul. Dolna 2, 42283 Boronów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 539 100, e-mail szymonz@boronow.pl, faks 343 669 814.

Adres strony internetowej (url): ug.boronow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Boronów przy ul. Dolna 2

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GKiZP.271.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres robót: przebudowa istniejącej rozdzielnicz głównej, w części związanej z rozdziałem energii. zabudowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu (rozłącznika) z wyzwalaczem wzrostowym w rozdzielnicz zlokalizowanej w pomieszczeniu agencji PKO. Przycisk powinien posiadać dopuszczenie CNBOP-PIB. Połączenie pomiędzy przyciskiem a cewką wzrostową rozłącznika należy wykonać przewodem PH 90 HDGs 3x1,5mm2 prowadzonym w rurce niepalnej. Przycisk Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu powinien być wykonany i oznakowany zgodnie z normą N-SEP - 005:2013 – przycisk uruchamiający przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być koloru żółtego i w obudowie wandaloodpornej. Przy istniejącej rozdzielnicz głównej RG z układem pomiarowo-rozliczeniowym należy zabudować nową rozdzielnicę RG o wyglądzie zbliżonym do istniejącej, w której należy zabudować przełącznik

SIEĆ – AGREGAT 80A. Należy wymienić istniejącą linię kablową pomiędzy istniejącą rozdzielnicą główną a rozdzielnicą z zabezpieczeniami przedlicznikowymi na linię kablową typu YKXS 5x25mm². W pomieszczeniu kotłowni zabudować wtyczkę 3-faz 32A do podłączenia agregatu przewoźnego. Połączenie pomiędzy przełącznikiem SIEĆ-AGREGAT a wtyczką wykonać przewodem YDYżo 5x6mm². Zabudowa rozdzielnic obwodów gniazd dedykowanych i rozdzielnic oświetlenia i gniazd ogólnego przeznaczenia Zabudowa tras kablowych na korytarzach, osobno dla okablowania strukturalnego Wymiana instalacji elektrycznej w poszczególnych pomieszczeniach i korytarzach oraz wykonanie w tych pomieszczeniach instalacji ppoż. (należy w danym pomieszczeniu wykonać wszystkie projektowane roboty instalacyjne, przewody wprowadzić w przygotowane trasy kablowe na korytarzu, ściany po robotach instalacyjnych doprowadzić do stanu nadającego się do malowania. W celu uzyskania ekwipotencjalizacji w budynkach należy z główną szyną wyrównawczą zabudowaną w pomieszczeniu kotłowni połączyć przewodzące elementy obce. Do pomieszczenia centrali telefonicznej i serwerowni należy doprowadzić przewody LgYżo 16mm², łączące GSU ze stojakami central telefonicznych i szafy dystrybucyjne serwerowni. W miejscu połączenia instalacji uziemienia otokowego z GSU budynku, należy zabudować uziom pionowy pograżony na głębokość min 9m Montaż opraw świetłówkowych o mocy 3x14W (oświetlenie biur dla oświetlenia obszaru zadania wzrokowego). Oprawy te załączane będą indywidualnie, łącznikami instalowanymi na ścianach obok przy wejściu do pokoju. Oświetlenie korytarzy realizowane będzie oprawami rastrowymi o mocy 3x14W, instalowanymi nastrojowo.

W ramach oświetlenia awaryjnego należy wykonać oświetlenie drogi ewakuacyjnej dla umożliwienia identyfikacji i użycia dróg ewakuacyjnych oraz zlokalizowania i użycia sprzętu pożarowego i bezpieczeństwa. Oświetleniem tym zostaną objęte korytarze, klatki schodowe i przedsionki wejściowe. Oprawy będą zawieszone co najmniej 2m nad podłogą i zostaną umieszczone w szczególności przy każdym wyjściu ewakuacyjnym i znakach bezpieczeństwa, w obrębie 2m od schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, w obrębie 2m od każdej zmiany poziomu, kierunku, skrzyżowania korytarzy, w obrębie 2m od punktu pierwszej pomocy, urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego. Oświetlenie ewakuacyjne musi świecić co najmniej przez jedną godzinę od zaniku zasilania opraw podstawowych i posiadać wewnętrzne źródło zasilania. Wykonanie instalacji siłowej – wewnętrzne linie zasilające oraz gniazda siłowe. Wymiana przewodów telefonicznych oraz umieszczenie ich w korytku elektroinstalacyjnym. Wymiana gniazd telefonicznych Rozbudowa instalacji informatycznej LAN poprzez zwiększenie ilości punktów odbiorczych oraz zabudowę nowej szafy dystrybucyjnej wraz z wyposażeniem. Ostateczna lokalizacja stanowisk roboczych powinna być ustalona przed rozpoczęciem prac. Okablowanie poziome należy rozprowadzić w korytarzach, w listwach elektroinstalacyjnych kablowych z przegrodą; w pomieszczeniach, do punktu logicznego – natynkowo w listwach kablowych z przegrodą. Należy sprowadzić do pomieszczenia serwerowni kable logiczne z wszystkich pomieszczeń Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45311100-1

Dodatkowe kody CPV: 45311200-2, 45314320-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 166735.98

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Pracownia Projektowa AchardEnergy Mariusz Adamek

Email wykonawcy: achardenergy@gmail.com

Adres pocztowy: 42 – 286 Koszęcin ul. Rzeczna 7

Kod pocztowy: 42-286

Miejscowość: Koszęcin

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 191019.00

Oferta z najniższą ceną/kosztom 191019.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 208485.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
mgr Szymon Żyłka