


PROFIL SIECI WODOCIAŁOWEJ



UWAG

- przed przysięgnięciem do wszelkich prac ziemnych należy złożyć odpowiednie nadzory branzowe,
- rury układać na zagęszczonej podsypce płaskowej gr. 10cm, zasypka grubości 20cm,
- przed przysięgnięciem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg ułożenia podziemnego - należy wykonać przekropy kontrolne. Nie wykluca się szklenia ułożenia podziemnego niezienianianzowanego,
- na budowie należy dokonać weryfikacji
- rządnym posadowienia sieci,
- skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

INWEST-SANIT, Marusz Pogoda 42-287 Komietka, Międzyłusza ul. Tyskiecka 67, tel. 575-154-67-65 e-mail: inwest-sanit@gmail.com, fax. 669 300 062.			
TITUL		ROZBUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ W ULICY CZESŁOŚCIOWSKIEJ W BORONOWIE	
INWESTYTOR		INWEST-SANIT	
42-381 Boronów, ul. Czesłowska, etap nr. II, Zawieszona 0001, 1. etapu nr. II, Boronów, 2007/2			
ZAMAWIAJĄCY		GMINA BORONÓW ul. Długa 2 42-381 Boronów	
Tytuł rysunku			
PROFIL SIĘCI WODOCIĄGOWEJ			
ZNAJĄCY, AUTORYT		IMIĘ I NAZWISKO	
PROJEKTOWAŁ		IMIĘ I NAZWISKO	
SYGNATURA		SYGNATURA	
BUDOWA		DATA	
SANTANIA		PRZYKŁAD	
2018 MARZEC		08.05.2018	