



SPOSÓB OZNACZANIA TAŚMĄ OSTRZEGAWCZĄ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ORAZ ZASUWY




ŁĄCZENIE TAŚM OSTRZEGAWCZYCH



Taśmę ostrzegawczą połączyć nakładając dwa końce na zakładkę, na długości 30cm. Łączenie taśmy wykonać przy użyciu zszywek nierdzewnych.

ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA RUROCIĄGU Z KABLEM ELEKTROENERGETYCZNYM/TELETECHNICZNYM



INWEST-SANIT Mariusz Pogoda 42-287 Kamieńskie Młyny/Lubsza, ul. Tysiąclecia 56, NIP 575-134-57-65, e - m a i l : inwest.sanit@gmail.com, tel . 668 300 062 .			
TEMAT			
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ W BORONOWIE			
ADRES INWESTYCJI 42-283 Boronów, ul. Częstochowska, obręb ew.: Boronów 0001, k.m. 2, jedn. ew.: Boronów 240702_2			
INWESTOR			
GMINA BORONÓW ul. Dolna 2 42-283 Boronów			
TYTUŁ RYSUNKU			
SCHEMATY SZCZEGÓŁOWE			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. NREWID.	POD PIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rafał Golaś	SLK 6594/PWBS/17	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Wojciech Ciepliński	450/02	
BRANŻA	SANITARNA	SKALA / PODZIAŁKA	FAZA
		-	PBW
DATA	2018 MARZEC		NR RYS
			6