

Boronów, dnia 15.03.2019 r.

GKiZP.271.1.14.2019

Dot. zapytania ofertowego na „Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Boronów ”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Boronów w dniu 06.03.2019 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986. z późn. zm.) zwrócił się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na „Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Boronów”.

I. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło siedem ofert złożonych przez:

1. **Energy Heat Technology Investment**, 45 – 865 Opole, ul. Niemodlińska 58A
Kwota ofertowa brutto: 84.870,00 zł
2. **Palmer Sp. z o. o.** 30 – 698 Kraków, ul. Myślenicka 95
Kwota ofertowa brutto: 139.761,21zł
3. **Air Technika Sp. z o. o. SKA**, 51 – 430 Wrocław, ul. Kościerzyńska 17-19
Kwota ofertowa brutto: 77.490,00 zł
4. **PS Instalacje s.c.** 44 – 100 Gliwice, ul. Toszecka 99
Kwota ofertowa brutto: 89.500,00 zł
5. **Prefer s.c. Zakład Projektowo – Usługowo – Handlowy Aleksander Oprządek, Andrzej Oprządek**, 44 – 100 Gliwice, ul. Mikołowska 22/1
Kwota ofertowa brutto: 87.305,40 zł
6. **Dom – Eko Clima**, 42 – 200 Częstochowa, ul. Żyzna 15C
Kwota ofertowa brutto: 134.685,00 zł
7. **Handel, Usługi Budowlane Sitkiewicz Cezary**,
42 – 202 Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121/1
Kwota ofertowa brutto: 88.888,00 zł

II. Informacja odrzuconych ofertach:

W przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę firmy:

Air Technika Sp. z o. o. SKA, 51 – 430 Wrocław, ul. Kościerzyńska 17-19

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Przedstawione w ofercie Wykonawcy urządzenia posiadają parametry techniczne gorsze od urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej:

1. Agregat wewnętrzny

Wydajność nominalna chłodzenia	
Dokumentacja projektowa	Oferta Wykonawcy
Rotenso Imoto I26Wm	MDV MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW
2,7 kW	2,6 kW

Nominalny pobór mocy – chłodzenie, grzanie	
Dokumentacja projektowa	Oferta Wykonawcy
Rotenso Imoto I26Wm	MDV MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW
Rotenso Imoto I35Wm	MDV MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW
24 W	48 W

2. Agregat Zewnętrzny

Wydajność nominalna chłodzenia	
Dokumentacja projektowa	Oferta Wykonawcy
Rotenso Hiro H100Wm4	M40B-36HFN8-Q
10,9 kW	10,6 kW

- III. Biorąc pod uwagę najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybrano ofertę firmy:

Energy Heat Technology Investment, 45 – 865 Opole, ul. Niemodlińska 58A

Kwota ofertowa brutto: 84.870,00 zł

Z poważaniem


WÓJT
Krzysztof Bełkot

Niniejszą informację umieszczono na:

1. Tablicy ogłoszeń Gminy Boronów.
2. Stronie internetowej www.boronow.bip.net.pl