
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Ø160
Ø200
Studnia PE Ø1000mm
Wod. miejski
Zaślepka
Wpust
Kabel energ.
Kabel telek.
Kan. san.

UWAGI:
- ZASTOSOWAĆ RURY PVC-U LITE TYP CIĘŻKI SN8, SDR34:
a) Ø160 x 4,7mm,
a) Ø200 x 5,9mm,
c) Ø315 x 9,2mm.
- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
- rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.15cm, zasypka grubości 30cm,
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego,
- na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
- skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GRAMAR Sp. z o.o.
ul. Chłopska 15
42-700 Lubliniec
NIP: 575-188-53-32
REGON: 243102850

Zamawiający: Gmina Boronów
ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

Nazwa opracowania: "Budowa ul. Szkolnej"

Opracował:	Nazwiska	Podpis
Projektant	mgr inż. R. Golaś Upr. Nr.: SLK/6594/PWBS/17	
Współpraca	inż. Ł. Sukiennik	

Tytuł rysunku:

Profile kanalizacji deszczowej

Data:	Skala	Nr rys.
VIII.2018r.	1:100 1:250	3.3