

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na oczyszczalni”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający w załączeniu przekazuje pytania do treści SWZ oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy mając na uwadze lokalizację instalacji fotowoltaicznej koniecznym jest zastosowanie modułów o maksymalnej sile ssącej 5400 Pa?

Czy jest możliwość zastosowania paneli o maksymalnej sile ssącej 2400 Pa?

(5400 Pa wiatru to wiatr pędzący z prędkością około 335 km/h. Standardem na rynku modułów fotowoltaicznych jest dopuszczalna maks. Siła ssąca na poziomie 2400 Pa, szczególnie ze względu na warunki atmosferyczne w naszym kraju).

Odpowiedź 1:

Należy zastosować panele o parametrach zgodnych z załącznikiem numer 9 do specyfikacji warunków zamówienia.

Nie jest możliwe zastosowanie paneli o maksymalnej sile ssącej 2400 Pa.

Pytanie 2:

W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu na „Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na oczyszczalni” proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż paneli o mocy 400W i wymiarach 1754 x 1096. Akceptacja podanych wymiarów pozwoli zachować moc instalacji 99,2 kW. W obecnych czasach nie są już dostępne panele o tak małej mocy jak 310W.

Odpowiedź 2:

Należy zastosować panele o parametrach zgodnych z załącznikiem numer 9 do specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 3:

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza inną łączną moc instalacji przy wykorzystaniu innej mocy panela. Jeżeli tak to proszę o przedział dopuszczalnej łącznej mocy instalacji.

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza zmianę mocy instalacji, dopuszczalny przedział mocy od 99,2kW do 99,4kW.

Pytanie 4:

Proszę o udostępnienie niezbędnej dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1.4.

- Projekt budowlany wraz z ekspertyzą geologiczną,
- Specyfikacje techniczną
- Przedmiar robót

Zgonie z zapisem SWZ GKiZP.271.11.2022 brzmiącym: „Pkt.1.4.Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące, integralną część SWZ. Do dokumentacji projektowej dołączony jest przedmiar robót, jednakże nie stanowi on dokumentu przesądzającego o ilości robót – zamówienie winno zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, a nie przedmiarem robót. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalnia skalkulowania ryczałtowej ceny ofertowej na podstawie pozostałej dokumentacji projektowej i ewentualnie wizji lokalnej.”

Odpowiedź 4:

Załączniki do SWZ w tym załącznik numer 8 zostały udostępnione na stronie postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5b777eb0-c773-47f5-950a-4c0051818409>

oraz na stronie:

<https://boronow.bip.net.pl/?a=7498>

Pytanie 5:

Proszę o udostępnienie Wzoru Umowy w wersji edytowalnej.

Odpowiedź 5:

Zamawiający udostępnił załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy na stronie postępowania w wersji nieedytowalnej, jednak z możliwością zapoznania się z nim przez każdego Wykonawcę. Zamawiający nie ma obowiązku przekazywania wykonawcom edytowalnej wersji załączników do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 6:

Czy posiadają Państwo wszystkie niezbędne pozwolenia i warunki przyłącza wydane przez Tauron Dystrybucję zgodnie z informacją w pkt. 2.3, prosimy o udostępnienie do wglądu tych dokumentów.

Odpowiedź 6:

Zamawiający posiada wymagane warunki przyłączenia – stanowią załącznik nr 10 do SWZ.

Pytanie 7:

Proszę o informację czy wymagana jest ochrona mienia na budowie w trakcie realizacji zadanie. Proszę również o informację w jaka forma ochrony jest dopuszczona.

Odpowiedź 7:

Teren budowy jest ogrodzony i zamykany na noc, a poza tym monitorowany kamerami przemysłowymi 24 godziny na dobę.

Pytanie 8:

Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

Odpowiedź 8:

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją załączoną do specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że czynności związane z wymianą licznika na dwukierunkowy przez OSD - jako niezależne od Wykonawcy - nie będą miały znaczenia dla prawidłowego odbioru robót?

Odpowiedź 9:

Potwierdzamy, że czynności związane z wymianą licznika na dwukierunkowy przez OSD nie będą miały znaczenia dla prawidłowego odbioru robót?

Pytanie 10:

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że jej wykonanie jest elementem zamówienia.

Odpowiedź 10:

Tak, istnieje instalacja odgromowa, która jest sprawna i zgodna z przepisami.

Pytanie 11:

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpowozarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

Odpowiedź 11:

Tak, istnieje Przeciwpowozarowy Wyłącznik Prądu.

Zamawiający dołącza rysunek PWP (nazwa pliku: Wyłącznik prądu PWP).

Pytanie 12:

Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest/są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej? Jeśli tak to jakiej?

Odpowiedź 12:

Nie, obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Pytanie 13:

W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź 13:

Zamawiający dopuszcza zmianę mocy instalacji, dopuszczalny przedział mocy od 99,2kW do 99,4kW.

Pytanie 14:

Prosimy o udostępnienie Pozwolenia na budowę.

Odpowiedź 14:

Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o decyzję – pozwolenie na budowę (plik o nazwie: DECYZJA pozwolenie na budowę).

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ilości paneli innej niż 320 szt? Jeżeli moc instalacji musi wynosić 99,2kW a modułów musi być 320 szt, jedynie panele o mocy 310 W spełnią wymagania. Modułów z tak niską mocą nie ma już na rynku.

Odpowiedź 15:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej ilości paneli, jednak łączna moc instalacji musi być w przedziale od 99,2kW do 99,4kW.

Pytanie 16:

Prosimy o dopuszczenie zmian konstrukcji instalacji w zakresie wymiarów.

Odpowiedź 16:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany konstrukcji.

Pytanie 17:

Prosimy o udostępnienie wymienionych w SWZ załączników nr: 8 i 10

Odpowiedź 17:

Załączniki do SWZ numer 8 i 10 są dostępne na stronie postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5b777eb0-c773-47f5-950a-4c0051818409>

oraz na stronie:

<https://boronow.bip.net.pl/?a=7498>

WÓJT

/-/ Krzysztof Bełkot