

Boronów, dnia 17.05.2010 r.

OŚiZP – 341/6-1/2010

dot. przetargu nieograniczonego na „Wykonania kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej”

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, dotyczące treści SIWZ dla przedmiotowego przetargu.

Pytanie 1

W pkt. IV SIWZ jest żądanie uzyskanie zgody właścicieli gruntów na wykonanie przedmiotowej inwestycji wykonanie badań i wierceń geologicznych. Co będzie jeżeli Wykonawca nie uzyska takich zgód (notabene poza jego wpływem), czy umowa zostanie rozwiązana?

Odp. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązanie umowy.

Pytanie 2

Proszę o sprecyzowanie o jaką fontannę chodzi, jej wielkość spodziewane atrakcje wodne i inne dane pozwalające na sporządzenie oferty.

Odp. Fontana klasyczna, średnica ok. 3 m – 5 m, wysokość kolumn wodnych ok. 2 m – 3 m, zmienna, sterowana przy pomocy przemiennika częstotliwości, kolumny wodne podświetlane.

Pytanie 3

To samo co w pkt 2 dotyczy oczka wodnego

Odp. Oczko wodne o powierzchni 100 – 150 m² , bez żadnych dodatkowych instalacji.

Pytanie 4

Proszę o dostarczenie mapy z której wynikałoby ukształtowanie terenu jego uzbrojenie i istniejąca zielen. Dane te są niezbędne do sporządzenia rzetelnej oferty przetargowej.

Odp. Zamawiający nie dysponuje mapą z ukształtowaniem terenu, zinwentaryzowaną zielenią i uzbrojeniem terenu. Przed sporządzeniem oferty przetargowej wykonawcy mogą dokonać wizji w terenie.

Pytanie 5

Proszę o odpowiedź czy lokalizacja 250 miejsc parkingowych jest zgodna z zapisami planu miejscowego? Proszę o odpowiedź czy na terenie istnieje kanalizacja deszczowa lub ogólnospławne, do której można odprowadzić odwodnienie terenu.

Odp. Parking na 250 miejsc jest zgodny z zapisami planu miejscowego. Równolegle do DW 907 przebiega kanalizacja deszczowa, do której można odprowadzić odwodnienie terenu.

a/a

Z poważaniem

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk